



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

**Mjesto uzorkovanja**

**STOMORKA**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	27	98
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	5
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0116	0,0245	0,0332
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0062	0,0100	0,0165
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,020	1,300	1,711
Klorid	<b>250</b> mg/l	32,41	43,33	60,12
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,503	0,799	1,178
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,57	7,81	8,15
Elektrovodljivost	μS/cm	431	460	509
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,1	19,8	22,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,619	0,845	1,280
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,12	0,21
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,38	21,87	23,88
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	206	227
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	11,51	12,71
TOC	mg/l	1,1770	1,4560	1,6920
Ukupni N	mg/l	0,2984	0,3903	0,4870



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MASLINICA</b>
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	11	44
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	6
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0120	0,0201	0,0291
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0046	0,0083	0,0114
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,200	1,609	2,002
Klorid	<b>250</b> mg/l	36,53	57,79	87,73
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,457	0,621	0,806
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,60	7,75	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	442	497	588
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,9	20,1	22,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,461	0,819	1,210
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,03	0,05
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,23	23,70	28,23
Ukupna tvrdoća	mg/l	188	202	216
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,53	11,33	12,10
TOC	mg/l	0,8801	1,2083	1,5620
Ukupni N	mg/l	0,3024	0,3890	0,4674



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ROGAČ</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	3	3	3
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	5	5	5
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0276	0,0276	0,0276
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0107	0,0107	0,0107
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,220	1,220	1,220
Klorid	<b>250</b> mg/l	83,55	83,55	83,55
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,852	0,852	0,852
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,08	8,08	8,08
Elektrovodljivost	μS/cm	576	576	576
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,4	22,4	22,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,485	0,485	0,485
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	27,64	27,64	27,64
Ukupna tvrdoća	mg/l	213	213	213
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,93	11,93	11,93
TOC	mg/l	1,2340	1,2340	1,2340
Ukupni N	mg/l	0,3705	0,3705	0,3705