



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.05.2023. - 31.05.2023.

Mjesto uzorkovanja	MARINA			
---------------------------	---------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0114	0,0149	0,0189
Nitrit	0,5 mg/l	0,0040	0,0046	0,0051
Nitrat	50 mg/l	1,731	1,908	2,244
Klorid	250 mg/l	5,30	5,36	5,49
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,511	0,661	0,751
pH	6,5-9,5	7,18	7,35	7,54
Elektrovodljivost	μS/cm	370	452	495
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,7	21,5	22,3
Mutnoca	4 o NTU	0,815	1,652	2,160
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	31,81	38,31	42,14
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	219	238
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,14	12,28	13,33
TOC	mg/l	0,6935	0,7790	0,9329
Ukupni N	mg/l	0,3155	0,3867	0,5152



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.05.2023. - 31.05.2023.

Mjesto uzorkovanja	VINIŠĆE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0090	0,0116	0,0141
Nitrit	0,5 mg/l	0,0042	0,0044	0,0045
Nitrat	50 mg/l	1,643	1,677	1,711
Klorid	250 mg/l	5,16	5,29	5,41
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,593	0,627
pH	6,5-9,5	6,91	7,22	7,52
Elektrovodljivost	μS/cm	474	480	485
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,2	21,4	21,5
Mutnoca	4 o NTU	0,870	0,931	0,992
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	39,36	42,32	45,27
Ukupna tvrdoća	mg/l	194	203	212
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,86	11,37	11,87
TOC	mg/l	0,7271	0,8328	0,9385
Ukupni N	mg/l	0,3157	0,3192	0,3227