



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPHEME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum /vrijeme

Radun 2 x 500

LIJEVA

DESNA

22.03.22 / 9h20min

MDK N.N. (125/17; 16/20)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml		0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml		0
E. coli	0 broj / 100 ml	N	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	I	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	J	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	E	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml		0

U

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5	mg/l	F	0,0067
Nitrit	0,5	mg/l	U	0,0000
Nitrat	50	mg/l	N	2,809
Klorid	250	mg/l	K	10,18
Utošak KMnO ₄	5	mg/l O ₂	C	0,651
pH	6,5-9,5		I	7,88
Elektrovodljivost		μS/cm	J	427
Temperatura		o C	I	18,4
Mutnoća	4	o NTU		0,755
Slobodni klor	0,5	mg/L		0,30
Sulfati	250	mg/l		11,76
Ukupna tvrdoća		mg/l		259
Ukupna tvrdoća		onj		14,50
TOC		mg/l		1,129
Ukupni N (dušik)		mg/l		0,5463



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPROME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum /vrijeme

Kaštel Lukšić 2 x 2250

LIJEVA

DESNA

17.03.22 / 9h35min

17.03.22 / 9h40min

MDK N.N. (125/17; 16/20)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5	mg/l	0,0000	0,0026
Nitrit	0,5	mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50	mg/l	2,708	2,693
Klorid	250	mg/l	10,06	10,04
Utošak KMnO ₄	5	mg/l O ₂	0,759	0,620
pH	6,5-9,5		7,55	7,60
Elektrovodljivost		μS/cm	430	432
Temperatura		o C	18,6	18,5
Mutnoća	4	o NTU	0,693	0,842
Slobodni klor	0,5	mg/L	0,33	0,33
Sulfati	250	mg/l	11,34	11,53
Ukupna tvrdoća		mg/l	257	261
Ukupna tvrdoća		onj	14,39	14,62
TOC		mg/l	1,538	1,524
Ukupni N (dušik)		mg/l	0,5946	0,6037



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPHEME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum /vrijeme

Kaštel Sućurac 2 x 1500

LIJEVA

DESNA

17.03.22 / 9h00min

17.03.22 / 9h5min

MDK N.N. (125/17; 16/20)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5	mg/l	0,0045	0,0000
Nitrit	0,5	mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50	mg/l	2,700	2,671
Klorid	250	mg/l	10,17	10,12
Utošak KMnO ₄	5	mg/l O ₂	0,736	0,527
pH	6,5-9,5		7,26	7,28
Elektrovodljivost		μS/cm	432	432
Temperatura		o C	18,7	18,5
Mutnoća	4	o NTU	0,837	0,725
Slobodni klor	0,5	mg/L	0,30	0,30
Sulfati	250	mg/l	11,51	13,22
Ukupna tvrdoća		mg/l	259	265
Ukupna tvrdoća		onj	14,50	14,84
TOC		mg/l	2,075	1,488
Ukupni N (dušik)		mg/l	0,5961	0,5971



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum /vrijeme

Rudine 2 x 500

LIJEVA

DESNA

22.03.22 / 9h45min

22.03.22 / 9h50min

MDK N.N. (125/17; 16/20)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5	mg/l	0,0070	0,0122
Nitrit	0,5	mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50	mg/l	2,740	2,661
Klorid	250	mg/l	10,48	10,65
Utošak KMnO ₄	5	mg/l O ₂	0,511	0,480
pH	6,5-9,5		7,55	7,87
Elektrovodljivost		μS/cm	430	429
Temperatura		o C	18,4	18,2
Mutnoća	4	o NTU	0,803	0,771
Slobodni klor	0,5	mg/L	0,32	0,32
Sulfati	250	mg/l	12,01	12,16
Ukupna tvrdoća		mg/l	255	258
Ukupna tvrdoća		onj	14,28	14,45
TOC		mg/l	1,158	1,05
Ukupni N (dušik)		mg/l	0,5243	0,5257



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m3

KOMORA

Datum /vrijeme

Kaštel Gomilica 2 x 250

LIJEVA

DESNA

22.03.22 / 9h00min

MDK N.N. (125/17; 16/20)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	
E. coli	0 broj / 100 ml	0	N
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	I
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	J
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	E
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	

U

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5	mg/l	0,0160	F
Nitrit	0,5	mg/l	0,0007	U
Nitrat	50	mg/l	1,399	N
Klorid	250	mg/l	13,20	K
Utošak KMnO ₄	5	mg/l O ₂	0,627	C
pH	6,5-9,5		7,57	I
Elektrovodljivost		μS/cm	433	J
Temperatura		o C	18,7	I
Mutnoća	4	o NTU	0,714	
Slobodni klor	0,5	mg/L	0,16	
Sulfati	250	mg/l	17,02	
Ukupna tvrdoća		mg/l	217	
Ukupna tvrdoća		onj	12,15	
TOC		mg/l	1,220	
Ukupni N (dušik)		mg/l	0,5157	