



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.

| Mjesto uzorkovanja | JADRO (sirova voda) | | | |
|--|-----------------------|---------|---------|---------|
| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 50 | 85 | 140 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 8 | 33 | 70 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 10 | 25 | 40 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 46 | 91 | 137 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 6 | 16 | 34 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 3 | 8 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 1 | 3 |
| Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0052 | 0,0191 |
| Nitriti | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0018 | 0,0139 |
| Nitrati | 50 mg/l | 0,127 | 1,529 | 2,910 |
| Kloridi | 250 mg/l | 11,56 | 20,27 | 25,41 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,425 | 1,074 | 1,232 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,13 | 7,39 | 7,67 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 410 | 443 | 477 |
| Temperatura *mjereno u laboratoriju | °C | 13,5 | 13,5 | 13,6 |
| Mutnoća | 4 o NTU | 0,408 | 1,044 | 1,490 |
| Sulfati | 250 mg/l | 8,74 | 10,49 | 14,88 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 247 | 311 | 364 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 13,83 | 17,40 | 20,38 |
| TOC | mg/l | 1,028 | 1,3623 | 1,4550 |
| Ukupni N (dušik) | mg/l | 0,5574 | 0,6032 | 0,6524 |
| Metali | | | | |
| Željezo | 200 μg/l | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Aluminij | 200 μg/l | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |