



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.12.2023. - 31.12.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>DUGOPOLJE</b>
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0051	0,0051	0,0051
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0033	0,0033	0,0033
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,848	0,848	0,848
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,37	3,37	3,37
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,945	1,945	1,945
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,38	7,38	7,38
Elektrovodljivost	μS/cm	340	340	340
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,8	17,8	17,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,530	1,530	1,530
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,20	0,20
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,22	6,22	6,22
Ukupna tvrdoća	mg/l	215	215	215
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,04	12,04	12,04
TOC	mg/l	0,9956	0,9956	0,9956
Ukupni N	mg/l	0,2700	0,2700	0,2700



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.12.2023. - 31.12.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KONJSKO</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0042	0,0042	0,0042
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,065	1,065	1,065
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,98	3,98	3,98
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,325	1,325	1,325
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,76	6,76	6,76
Elektrovodljivost	μS/cm	348	348	348
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,7	16,7	16,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,580	1,580	1,580
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,18	0,18	0,18
Sulfati	<b>250</b> mg/l	7,67	7,67	7,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	196	196	196
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,98	10,98	10,98
TOC	mg/l	0,9567	0,9567	0,9567
Ukupni N	mg/l	0,2956	0,2956	0,2956



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.12.2023. - 31.12.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PRUGOVO</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0043	0,0043	0,0043
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,977	0,977	0,977
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,92	3,92	3,92
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,759	0,759	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,28	7,28	7,28
Elektrovodljivost	μS/cm	353	353	353
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,4	16,4	16,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,320	1,320	1,320
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	8,23	8,23	8,23
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	201	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	11,26	11,26
TOC	mg/l	0,9430	0,9430	0,9430
Ukupni N	mg/l	0,3048	0,3048	0,3048



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.12.2023. - 31.12.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>NEORIĆ</b>			
---------------------------	---------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0033	0,0033	0,0033
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,090	1,090	1,090
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,58	3,58	3,58
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,325	1,325	1,325
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,14	7,14	7,14
Elektrovodljivost	μS/cm	344	344	344
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,1	18,1	18,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,640	1,640	1,640
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,20	0,20
Sulfati	<b>250</b> mg/l	7,73	7,73	7,73
Ukupna tvrdoća	mg/l	193	193	193
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,81	10,81	10,81
TOC	mg/l	0,8708	0,8708	0,8708
Ukupni N	mg/l	0,3096	0,3096	0,3096



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.12.2023. - 31.12.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>LEČEVICA</b>			
---------------------------	-----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0033	0,0033	0,0033
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0058	0,0058	0,0058
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,150	1,150	1,150
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,40	3,40	3,40
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,596	0,596
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,09	7,09	7,09
Elektrovodljivost	μS/cm	360	360	360
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,7	17,7	17,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,500	1,500	1,500
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,05	0,05	0,05
Sulfati	<b>250</b> mg/l	9,67	9,67	9,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	227	227	227
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,71	12,71	12,71
TOC	mg/l	0,4390	0,4390	0,4390
Ukupni N	mg/l	0,3504	0,3504	0,3504