



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	JADRO (sirova voda)		
	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	13	27	40
Broj kolonija na 36 °C	0	9	15
E. coli	0	3	8
Ukupni koliformi	0	44	101
Enterokoki	0	3	9
Clostridium perfringens	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	0	1
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,0021	0,0107	0,0306
Nitrit	0,0057	0,0072	0,0086
Nitrat	0,522	1,165	1,573
Klorid	16,41	17,60	18,90
Utrošak KMnO ₄	4,068	4,848	6,122
pH	6,76	6,96	7,55
Elektrovodljivost	419	429	438
Temperatura * mjereno u laboratoriju	12,8	12,8	12,9
Mutnoca	0,358	0,555	1,290
Sulfati	7,05	9,44	11,74
Ukupna tvrdoća	176	198	223
Ukupna tvrdoća	9,86	11,10	12,49
TOC	0,608	0,6488	0,6738
Ukupni N	0,5353	0,5454	0,5589