



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.05.2024. - 31.05.2024.

Mjesto uzorkovanja

STOMORSKA

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0010	0,0059	0,0091
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0010	0,0040
Nitrat	50 mg/l	0,455	0,623	0,719
Klorid	250 mg/l	14,46	18,26	23,60
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,692	0,824	1,100
pH	6,5-9,5	8,06	8,11	8,15
Elektrovodljivost	μS/cm	396	412	429
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,3	20,6	22,4
Mutnoća	4 o NTU	0,600	0,754	0,861
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	23,36	23,99	25,21
Ukupna tvrdoća	mg/l	247	265	279
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,83	14,81	15,62
TOC	mg/l	1,1280	1,5388	1,7400
Ukupni N	mg/l	0,1736	0,2723	0,3084



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.05.2024. - 31.05.2024.

Mjesto uzorkovanja	MASLINICA
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0014	0,0059	0,0093
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	0,549	0,762	0,890
Klorid	250 mg/l	10,86	16,10	19,84
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,441	0,641	0,775
pH	6,5-9,5	8,03	8,08	8,14
Elektrovodljivost	μS/cm	380	410	463
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,1	20,5	22,5
Mutnoća	4 o NTU	0,425	0,579	0,784
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	19,93	23,15	25,26
Ukupna tvrdoća	mg/l	233	253	274
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,05	14,18	15,34
TOC	mg/l	0,9554	1,2806	1,4550
Ukupni N	mg/l	0,1594	0,4437	0,9850



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.05.2024. - 31.05.2024.

Mjesto uzorkovanja	ROGAČ
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	4	4	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0052	0,0052	0,0052
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	0,861	0,861	0,861
Klorid	250 mg/l	10,04	10,04	10,04
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,682	0,682	0,682
pH	6,5-9,5	8,04	8,04	8,04
Elektrovodljivost	μS/cm	391	391	391
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,5	20,5	20,5
Mutnoća	4 o NTU	0,537	0,537	0,537
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	18,81	18,81	18,81
Ukupna tvrdoća	mg/l	235	235	235
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,16	13,16	13,16
TOC	mg/l	0,9539	0,9539	0,9539
Ukupni N	mg/l	0,1684	0,1684	0,1684