



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Pantana	
ZAPREMINA m ³		2 x 2000	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		23.05.24	23.05.24
MDK			
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	3
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0028	0,0040
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	1,768	1,654
Klorid	250 mg/l	12,02	12,03
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,643	0,635
pH	6,5-9,5	7,64	7,56
Elektrovodljivost	μ S/cm	447	439
Temperatura	25 o C	19,8	19,7
Mutnoca	4 o NTU	0,546	0,65
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	18,49	16,6
Ukupna tvrdoća	mg/l	294	293
Ukupna tvrdoća	onj	16,46	16,41
TOC	mg/l	1,372	1,262
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,591	0,5808



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Plano	
ZAPREMINA m ³		2 x 250	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		23.05.24	23.05.24
MDK			
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	3	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0071	0,0154
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	1,324	1,406
Klorid	250 mg/l	10,94	11,28
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,728	0,798
pH	6,5-9,5	7,71	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	428	446
Temperatura	25 o C	20,9	21,2
Mutnoca	4 o NTU	0,473	0,649
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,28	0,30
Sulfati	250 mg/l	15,04	15,41
Ukupna tvrdoća	mg/l	289	289
Ukupna tvrdoća	onj	16,18	16,18
TOC	mg/l	1,3540	1,483
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5876	0,6072



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Balan	
ZAPREMINA m ³		2 x 600	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		16.05.24	16.05.24
	MDK		
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0061	0,0031
Nitrit	0,5 mg/l	0,0183	0,0000
Nitrat	50 mg/l	3,032	3,028
Klorid	250 mg/l	10,91	10,88
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,992	0,961
pH	6,5-9,5	7,80	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	438	431
Temperatura	25 o C	21,2	26,7
Mutnoca	4 o NTU	1,11	0,711
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	16,07	15,26
Ukupna tvrdoća	mg/l	321	322
Ukupna tvrdoća	onj	17,98	18,03
TOC	mg/l	1,369	1,155
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,6163	0,5870



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME	Vinišće – Galešini		
ZAPREMINA m ³	2 x 250		
KOMORA	LIJEVA	DESNA	
Datum /mjesec	08.07.24	08.07.24	
MDK			
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0135	0,0053
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	1,816	1,967
Klorid	250 mg/l	60,96	62,98
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,627
pH	6,5-9,5	7,73	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	675	679
Temperatura	25 o C	24,3	24,3
Mutnoca	4 o NTU	0,335	0,544
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	49,59	50,08
Ukupna tvrdoća	mg/l	361	366
Ukupna tvrdoća	onj	20,22	20,50
TOC	mg/l	1,193	1,193
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4863	0,4717



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Marina	
ZAPREMINA m ³		2 x 250	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		08.07.24	08.07.24
	MDK		
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	3,096	3,077
Klorid	250 mg/l	158,34	158,29
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,581	0,465
pH	6,5-9,5	7,40	7,38
Elektrovodljivost	μS/cm	959	1002
Temperatura	25 o C	24,2	24,1
Mutnoca	4 o NTU	0,147	0,337
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,30	0,33
Sulfati	250 mg/l	26,79	26,82
Ukupna tvrdoća	mg/l	374	380
Ukupna tvrdoća	onj	20,94	21,28
TOC	mg/l	1,106	1,113
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,6815	0,6802



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Seget Vranjica
ZAPREMINA m3		200
KOMORA		
Datum /mjesec		16.05.24
	MDK	
Mikrobiološki pokazatelji		
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji		
Amonij	0,5 mg/l	0,0172
Nitrit	0,5 mg/l	0,013
Nitrat	50 mg/l	2,619
Klorid	250 mg/l	10,85
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	1,007
pH	6,5-9,5	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	435
Temperatura	25 o C	21,4
Mutnoca	4 o NTU	0,978
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,26
Sulfati	250 mg/l	14,69
Ukupna tvrdoća	mg/l	321
Ukupna tvrdoća	onj	17,98
TOC	mg/l	1,155
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5870



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Okrug	
ZAPREMINA m ³		2x 500	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		13.05.24	13.05.24
	MDK		
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0023	0,0066
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,517	2,484
Klorid	250 mg/l	9,18	8,88
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,627	0,62
pH	6,5-9,5	7,74	7,76
Elektrovodljivost	μS/cm	428	427
Temperatura	25 o C	22,0	22,0
Mutnoca	4 o NTU	0,671	0,636
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,30	0,25
Sulfati	250 mg/l	11,40	10,48
Ukupna tvrdoća	mg/l	324	322
Ukupna tvrdoća	onj	18,14	18,03
TOC	mg/l	1,044	0,8407
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5558	0,556



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Žedno	
ZAPREMINA m ³		2X250	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		13.05.24	13.05.24
MDK			
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0115	0,0019
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,507	2,604
Klorid	250 mg/l	10,06	9,68
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,465	0,434
pH	6,5-9,5	7,61	7,60
Elektrovodljivost	μ S/cm	433	429
Temperatura	25 o C	22,3	22,0
Mutnoca	4 o NTU	0,918	0,762
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,30	0,30
Sulfati	250 mg/l	12,98	12,93
Ukupna tvrdoća	mg/l	324	325
Ukupna tvrdoća	onj	18,14	18,20
TOC	mg/l	0,8537	1,0040
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5503	0,5646



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLI
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME	Vinisce
ZAPREMINA m ³	200
KOMORA	
Datum /mjesec	08.07.24

MDK

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,985
Klorid	250 mg/l	156,94
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542
pH	6,5-9,5	7,55
Elektrovodljivost	μ S/cm	958
Temperatura	25 o C	24,3
Mutnoca	4 o NTU	0,181
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,25
Sulfati	250 mg/l	27,14
Ukupna tvrdoća	mg/l	372
Ukupna tvrdoća	onj	20,83
TOC	mg/l	1,2030
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,7082