



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

Mjesto uzorkovanja

SOLIN (ŠKOLA)

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0085	0,0259
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0108	0,0430
Nitrat	50 mg/l	0,849	1,308	1,807
Klorid	250 mg/l	4,42	5,29	6,74
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,911	1,302
pH	6,5-9,5	6,47	6,74	6,87
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,1	18,0	19,8
Mutnoca	4 o NTU	1,010	2,240	5,130
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	3,27	4,42	5,99
Ukupna tvrdoća	mg/l	222	264	342
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,43	14,80	19,15
TOC	mg/l	0,8463	0,9866	1,1330
Ukupni N	mg/l	0,2630	0,3595	0,3999



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

Mjesto uzorkovanja	VRANJIC
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0158	0,0625
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0118	0,0473
Nitrat	50 mg/l	0,870	1,634	2,244
Klorid	250 mg/l	3,86	5,27	6,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,511	0,676	0,915
pH	6,5-9,5	6,39	6,67	6,88
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,9	19,0	19,7
Mutnoca	4 o NTU	1,290	1,748	2,120
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	3,55	4,35	5,30
Ukupna tvrdoća	mg/l	190	265	336
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,64	14,84	18,82
TOC	mg/l	1,0190	1,0488	1,0960
Ukupni N	mg/l	0,3362	0,3827	0,4395



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

Mjesto uzorkovanja	SVETI KAJO
---------------------------	-------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0148	0,0590
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0118	0,0471
Nitrat	50 mg/l	0,401	1,463	2,192
Klorid	250 mg/l	3,81	5,51	7,12
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,550	0,763	0,953
pH	6,5-9,5	6,36	6,73	6,95
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,8	18,7	19,7
Mutnoca	4 o NTU	1,390	1,828	2,570
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	3,61	4,38	5,27
Ukupna tvrdoća	mg/l	186	262	332
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,42	14,69	18,59
TOC	mg/l	0,8146	0,9687	1,0610
Ukupni N	mg/l	0,3555	0,3931	0,4361



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

Mjesto uzorkovanja	MRAVINCE
--------------------	----------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0006	0,0017	0,0028
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	1,793	2,005	2,217
Klorid	250 mg/l	5,93	6,12	6,30
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,511	0,833	1,154
pH	6,5-9,5	6,57	6,62	6,67
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,7	18,8	18,8
Mutnoca	4 o NTU	1,310	4,400	7,490
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	4,58	4,88	5,17
Ukupna tvrdoća	mg/l	237	242	246
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,27	13,52	13,78
TOC	mg/l	0,8942	0,9621	1,0300
Ukupni N	mg/l	0,3832	0,4104	0,4375



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

Mjesto uzorkovanja	KUĆINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0009
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	1,439	1,608	1,776
Klorid	250 mg/l	3,81	4,60	5,39
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,899	1,139
pH	6,5-9,5	6,75	6,93	7,10
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,1	18,6	19,0
Mutnoca	4 o NTU	2,060	2,465	2,870
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	3,74	3,86	3,97
Ukupna tvrdoća	mg/l	182	182	182
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,19	10,19	10,19
TOC	mg/l	0,8539	0,8914	0,9289
Ukupni N	mg/l	0,3443	0,3451	0,3459



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.

Mjesto uzorkovanja	KLIS
--------------------	------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0034	0,0088
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0006
Nitrat	50 mg/l	1,374	1,690	2,220
Klorid	250 mg/l	3,82	5,21	6,16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,496	0,728	0,937
pH	6,5-9,5	6,70	6,87	7,00
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,6	19,0	19,1
Mutnoca	4 o NTU	1,210	2,788	6,120
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	3,73	4,30	5,00
Ukupna tvrdoća	mg/l	178	221	245
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,97	12,39	13,72
TOC	mg/l	0,8248	0,9211	1,0060
Ukupni N	mg/l	0,3645	0,3822	0,4249