



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SRINJINE</b>
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0240	0,0240	0,0240
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0125	0,0125	0,0125
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,690	1,690	1,690
Klorid	<b>250</b> mg/l	11,81	11,81	11,81
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,767	0,767	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,18	8,18	8,18
Elektrovodljivost	μS/cm	393	393	393
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,9	20,9	20,9
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,497	0,497	0,497
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,93	17,93	17,93
Ukupna tvrdoća	mg/l	181	181	181
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,14	10,14	10,14
TOC	mg/l	2,1480	2,1480	2,1480
Ukupni N	mg/l	0,4839	0,4839	0,4839



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>FILIPOVIĆI</b>			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0263	0,0263	0,0263
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0147	0,0147	0,0147
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,733	1,733	1,733
Klorid	<b>250</b> mg/l	11,87	11,87	11,87
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,030	1,030	1,030
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,61	7,61	7,61
Elektrovodljivost	μS/cm	392	392	392
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,2	21,2	21,2
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,483	0,483	0,483
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,83	17,83	17,83
Ukupna tvrdoća	mg/l	183	183	183
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,25	10,25	10,25
TOC	mg/l	2,3390	2,3390	2,3390
Ukupni N	mg/l	0,4849	0,4849	0,4849



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SITNO DONJE</b>			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0322	0,0322	0,0322
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0130	0,0130	0,0130
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,565	1,565	1,565
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,96	7,96	7,96
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,899	0,899	0,899
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,93	7,93	7,93
Elektrovodljivost	μS/cm	365	365	365
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,7	20,7	20,7
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	1,170	1,170	1,170
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,34	4,34	4,34
Ukupna tvrdoća	mg/l	176	176	176
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,86	9,86	9,86
TOC	mg/l	1,7680	1,7680	1,7680
Ukupni N	mg/l	0,3866	0,3866	0,3866



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SITNO GORNJE</b>
---------------------------	---------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0265	0,0265	0,0265
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0147	0,0147	0,0147
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,855	1,855	1,855
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,06	12,06	12,06
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,976	0,976	0,976
pH	<b>6,5-9,5</b>	8,17	8,17	8,17
Elektrovodljivost	μS/cm	395	395	395
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,5	20,5	20,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,519	0,519	0,519
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,30	17,30	17,30
Ukupna tvrdoća	mg/l	182	182	182
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,19	10,19	10,19
TOC	mg/l	1,8720	1,8720	1,8720
Ukupni N	mg/l	0,4739	0,4739	0,4739



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>DUBRAVA</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0301	0,0301	0,0301
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0160	0,0160	0,0160
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,824	1,824	1,824
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,02	12,02	12,02
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,953	0,953	0,953
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,67	7,67	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	395	395	395
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,4	20,4	20,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,546	0,546	0,546
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,11	17,11	17,11
Ukupna tvrdoća	mg/l	180	180	180
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,08	10,08	10,08
TOC	mg/l	1,7930	1,7930	1,7930
Ukupni N	mg/l	0,4564	0,4564	0,4564