



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.02.2024. - 29.02.2024.

| Mjesto uzorkovanja | JADRO (sirova voda) | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| | Minimum | Prosjek | Maximum |
| Mikrobiološki pokazatelji | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 10 | 60 | 210 |
| Broj kolonija na 36 °C | 2 | 13 | 35 |
| E. coli | 1 | 7 | 17 |
| Ukupni koliformi | 6 | 41 | 104 |
| Enterokoki | 0 | 3 | 8 |
| Clostridium perfringens | 0 | 2 | 7 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 2 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | |
| Amonij | 0,0000 | 0,0037 | 0,0120 |
| Nitrit | 0,0000 | 0,0095 | 0,0400 |
| Nitrat | 0,369 | 3,099 | 7,905 |
| Klorid | 6,27 | 13,43 | 19,53 |
| Utrošak KMnO ₄ | 0,558 | 0,785 | 1,147 |
| pH | 6,17 | 6,68 | 7,21 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | 12,3 | 12,6 | 12,7 |
| Mutnoca | 0,624 | 1,722 | 3,720 |
| Sulfati | 5,50 | 8,04 | 11,97 |
| Ukupna tvrdoća | 209 | 269 | 322 |
| Ukupna tvrdoća | 11,70 | 15,04 | 18,03 |
| TOC | 0,7158 | 0,8527 | 0,9896 |
| Ukupni N | 0,3212 | 0,3279 | 0,3345 |