



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2024. - 29.02.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KAŠTEL STARI</b>			
---------------------------	---------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0037	0,0110
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0055	0,0150
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,351	2,267	3,162
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,20	9,35	11,60
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,410	0,552	0,612
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,47	6,69	6,89
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,0	18,7	21,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,666	2,789	6,390
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,50	6,99	9,87
Ukupna tvrdoća	mg/l	219	273	317
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,26	15,27	17,75
TOC	mg/l	1,1130	1,1130	1,1130
Ukupni N	mg/l	0,3631	0,3631	0,3631



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2024. - 29.02.2024.

**Mjesto uzorkovanja****KAŠTEL SUĆURAC**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0038	0,0110
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0080	0,0180
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,653	2,307	2,799
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,12	8,34	11,80
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,573	0,697	0,813
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,22	6,64	6,92
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,8	19,2	21,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,722	2,233	4,320
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,20	5,85	8,91
Ukupna tvrdoća	mg/l	203	256	315
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,37	14,35	17,64
TOC	mg/l	0,7856	0,7856	0,7856
Ukupni N	mg/l	0,3371	0,3371	0,3371



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2024. - 29.02.2024.

**Mjesto uzorkovanja**

**KAŠTEL KAMBELOVAC**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	5
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0034	0,0110
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0007	0,0175	0,0560
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,606	2,410	2,897
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,39	9,78	17,26
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,565	0,692	0,852
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,25	6,63	6,93
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,5	19,1	20,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,700	1,676	3,250
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,50	6,08	8,98
Ukupna tvrdoća	mg/l	198	250	314
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,09	13,97	17,58
TOC	mg/l	0,5578	0,7621	0,9664
Ukupni N	mg/l	0,2982	0,3103	0,3224



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2024. - 29.02.2024.

**Mjesto uzorkovanja**

**KAŠTEL GOMILICA**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0004	0,0015
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0021	0,0168	0,0530
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,286	2,663	3,051
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,36	7,29	8,56
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,819	1,077
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,91	6,99	7,08
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,4	17,3	19,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,753	1,377	2,860
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,15	6,74	9,43
Ukupna tvrdoća	mg/l	219	251	297
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,26	14,04	16,63
TOC	mg/l	0,6357	0,6357	0,6357
Ukupni N	mg/l			



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.02.2024. - 29.02.2024.

**Mjesto uzorkovanja**

**KAŠTEL LUKŠIĆ**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0018
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0099	0,0270
Nitrat	50 mg/l	2,248	2,506	2,721
Klorid	250 mg/l	6,53	7,40	8,68
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,573	0,728	0,891
pH	6,5-9,5	6,48	6,68	7,04
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,2	17,7	20,3
Mutnoca	4 o NTU	0,608	1,283	2,510
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	5,02	6,62	9,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	221	249	293
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,38	13,96	16,41
TOC	mg/l	0,6989	0,6989	0,6989
Ukupni N	mg/l			