



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2022. - 31.01.2022.

Mjesto uzorkovanja	Stomorska
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	1	33	102
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0072	0,0098	0,0173
Nitrat	50 mg/l	1,130	1,348	1,677
Klorid	250 mg/l	11,17	11,96	13,99
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,831	1,023
pH	6,5-9,5	7,71	7,76	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	372	379	395
Temperatura*mjereno u lab.	o C	15,4	17,6	20,6
Mutnoća	4 o NTU	0,454	0,567	0,704
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,16	0,20
Sulfati	250 mg/l	14,25	14,64	15,56
Ukupna tvrdoća	mg/l	189	211	225
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,58	11,79	12,60
TOC	mg/l	1,2240	1,3460	1,6580
Ukupni N	mg/l	0,2231	0,2812	0,4015



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.01.2022. - 31.01.2022.

Mjesto uzorkovanja	Maslinica
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	4	18	39
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0010
Nitrit	0,5 mg/l	0,0064	0,0102	0,0204
Nitrat	50 mg/l	1,239	1,476	1,803
Klorid	250 mg/l	11,16	14,16	20,61
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,565	0,826	1,030
pH	6,5-9,5	7,69	7,85	8,02
Elektrovodljivost	μS/cm	365	381	404
Temperatura*mjereno u lab.	o C	15,7	17,7	20,8
Mutnoća	4 o NTU	0,407	0,505	0,646
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,01	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	13,31	14,93	17,17
Ukupna tvrdoća	mg/l	182	202	217
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,19	11,31	12,15
TOC	mg/l	1,1360	1,3192	1,5710
Ukupni N	mg/l	0,2224	0,2824	0,4443



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2022. - 31.01.2022.

Mjesto uzorkovanja	Rogač			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	#DIV/0!	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0007	0,0007	0,0007
Nitrit	0,5 mg/l	0,0219	0,0219	0,0219
Nitrat	50 mg/l	2,000	2,000	2,000
Klorid	250 mg/l	13,97	13,97	13,97
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,829	0,829	0,829
pH	6,5-9,5	7,94	7,94	7,94
Elektrovodljivost	μS/cm	391	391	391
Temperatura*mjereno u lab.	o C	20,6	20,6	20,6
Mutnoća	4 o NTU	0,508	0,508	0,508
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	16,22	16,22	16,22
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	191	191
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	10,70	10,70
TOC	mg/l	1,1640	1,1640	1,1640
Ukupni N	mg/l	0,2854	0,2854	0,2854