



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.01.2022. - 31.01.2022.

Mjesto uzorkovanja	Kanal "K. Štafilić"
---------------------------	----------------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	80	80	80
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	10	10	10
E. coli	0 broj/100 ml	2	2	2
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	108	108	108
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0083	0,0083	0,0083
Nitrat	50 mg/l	13,806	13,806	13,806
Klorid	250 mg/l	20,40	20,40	20,40
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,604	0,604
pH	6,5-9,5	6,82	6,82	6,82
Elektrovodljivost	μS/cm	676	676	676
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,3	17,3	17,3
Mutnoća	4 o NTU	0,384	0,384	0,384
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	250 mg/l	28,63	28,63	28,63
Ukupna tvrdoća	mg/l	419	419	419
Ukupna tvrdoća	oNJ	23,46	23,46	23,46
TOC	mg/l	1,724	1,724	1,724
Ukupni N	mg/l	2,8290	2,8290	2,8290



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2022. - 31.01.2022.

Mjesto uzorkovanja

Kanal "K. Sućurac"

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0047	0,0047	0,0047
Nitrat	50 mg/l	2,711	2,711	2,711
Klorid	250 mg/l	7,49	7,49	7,49
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,480	0,480	0,480
pH	6,5-9,5	7,68	7,68	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	417	417	417
Temperatura*mjereno u lab.	o C	16,8	16,8	16,8
Mutnoća	4 o NTU	1,080	1,080	1,080
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	6,79	6,79	6,79
Ukupna tvrdoća	mg/l	233	233	233
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,05	13,05	13,05
TOC	mg/l	1,109	1,109	1,109
Ukupni N	mg/l	0,3569	0,3569	0,3569