



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		FILIPOVIĆI	SRINJINE
ZAPREMINA m3		200	200
KOMORA			
Datum/mjesec /vrijeme		01.02.22 / 9h20min	01.02.22 / 9h50min
MDK N.N. (125/17)			
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	2
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0059	0,0052
Nitrat	50 mg/l	1,143	1,077
Klorid	250 mg/l	11,05	11,04
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,728	0,651
pH	6,5-9,5	8,08	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	377	376
Temp. *mjereno u lab	25 o C	17,2	17,1
Mutnoca	4 o NTU	0,694	0,765
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,26	0,30
Sulfati	250 mg/l	16,37	16,78
Ukupna tvrdoća	mg/l	215	206
Ukupna tvrdoća	mg/l	12,04	11,54
TOC	mg/l	1,772	1,731
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4048	0,4179