



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.04.2023. - 30.04.2023.

Mjesto uzorkovanja	JADRO (sirova voda)		
	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	8	70	410
Broj kolonija na 36 °C	0	7	36
E. coli	0	1	5
Ukupni koliformi	0	17	39
Enterokoki	0	3	10
Clostridium perfringens	0	0	1
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,0051	0,0109	0,0201
Nitrit	0,0034	0,0047	0,0063
Nitrat	0,824	1,086	1,569
Klorid	8,63	18,67	22,71
Utrošak KMnO ₄	4,502	5,694	6,789
pH	6,78	7,21	7,59
Elektrovodljivost	385	422	448
Temperatura * mjereno u laboratoriju	12,4	12,5	12,6
Mutnoca	0,692	1,188	2,110
Sulfati	5,96	10,41	13,84
Ukupna tvrdoća	173	189	198
Ukupna tvrdoća	9,69	10,58	11,09
TOC	0,740	0,9970	1,3990
Ukupni N	0,3495	0,4086	0,4623