



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2024. - 31.01.2024.

Mjesto uzorkovanja	KANAL "K. ŠTAFILIĆ"
---------------------------	----------------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0009	0,0009	0,0009
Nitrat	50 mg/l	4,134	4,134	4,134
Klorid	250 mg/l	10,00	10,00	10,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,914	0,914	0,914
pH	6,5-9,5	6,58	6,58	6,58
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,2	18,2	18,2
Mutnoca	4 o NTU	2,380	2,380	2,380
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	250 mg/l	10,12	10,12	10,12
Ukupna tvrdoća	mg/l	296	296	296
Ukupna tvrdoća	oNJ	16,58	16,58	16,58
TOC	mg/l	1,069	1,069	1,069
Ukupni N	mg/l	1,0290	1,0290	1,0290



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2024. - 31.01.2024.

Mjesto uzorkovanja	KANAL "K. SUĆURAC"
---------------------------	---------------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	2	2	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0010	0,0010	0,0010
Nitrat	50 mg/l	1,931	1,931	1,931
Klorid	250 mg/l	8,01	8,01	8,01
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,930	0,930	0,930
pH	6,5-9,5	7,08	7,08	7,08
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,7	17,7	17,7
Mutnoca	4 o NTU	2,420	2,420	2,420
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	7,43	7,43	7,43
Ukupna tvrdoća	mg/l	263	263	263
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,73	14,73	14,73
TOC	mg/l	0,759	0,759	0,759
Ukupni N	mg/l	0,4594	0,4594	0,4594