



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	DUGOPOLJE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0006	0,0006	0,0006
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,345	1,345	1,345
Kloridi	250 mg/l	3,87	3,87	3,87
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,604	0,604
pH	6,5-9,5	7,88	7,88	19,50
Elektrovodljivost	μS/cm	349	349	349
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	19,5	19,5	19,5
Mutnoća	4 o NTU	0,518	0,518	0,518
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,05	0,05	0,05
Sulfati	250 mg/l	12,08	12,08	12,08
Ukupna tvrdoća	mg/l	236	236	236
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,22	13,22	13,22
TOC	mg/l	1,3650	1,3650	1,3650
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3774	0,3774	0,3774
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	DUGOBABE			
	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	14	28
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0068	0,0069	0,0070
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,239	1,527	1,814
Kloridi	250 mg/l	3,53	6,61	9,68
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,720	0,767	0,813
pH	6,5-9,5	7,72	7,76	17,40
Elektrovodljivost	μS/cm	336	373	410
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,4	17,7	18,0
Mutnoća	4 o NTU	1,310	1,325	1,340
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,18	0,33
Sulfati	250 mg/l	7,33	7,57	7,80
Ukupna tvrdoća	mg/l	121	180	239
Ukupna tvrdoća	oNJ	6,78	10,08	13,38
TOC	mg/l	1,4350	1,4980	1,5610
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3682	0,3692	0,3702
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	KONJSKO			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0026	0,0026	0,0026
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,351	1,351	1,351
Kloridi	250 mg/l	3,83	3,83	3,83
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,829	0,829	0,829
pH	6,5-9,5	7,76	7,76	18,30
Elektrovodljivost	μS/cm	349	349	349
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,3	18,3	18,3
Mutnoća	4 o NTU	0,617	0,617	0,617
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,20	0,20	0,20
Sulfati	250 mg/l	11,98	11,98	11,98
Ukupna tvrdoća	mg/l	228	228	228
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,77	12,77	12,77
TOC	mg/l	1,3690	1,3690	1,3690
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3918	0,3918	0,3918
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	PRUGOVO			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0049	0,0049	0,0049
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,385	1,385	1,385
Kloridi	250 mg/l	3,72	3,72	3,72
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,976	0,976	0,976
pH	6,5-9,5	7,84	7,84	18,70
Elektrovodljivost	μS/cm	346	346	346
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,7	18,7	18,7
Mutnoća	4 o NTU	0,483	0,483	0,483
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,15	0,15	0,15
Sulfati	250 mg/l	12,20	12,20	12,20
Ukupna tvrdoća	mg/l	224	224	224
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,54	12,54	12,54
TOC	mg/l	1,3460	1,3460	1,3460
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,6780	0,6780	0,6780
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	NEORIĆ			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0020	0,0020	0,0020
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,297	1,297	1,297
Kloridi	250 mg/l	3,93	3,93	3,93
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,999	0,999	0,999
pH	6,5-9,5	7,63	7,63	18,60
Elektrovodljivost	μS/cm	351	351	351
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,6	18,6	18,6
Mutnoća	4 o NTU	0,774	0,774	0,774
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,20	0,20	0,20
Sulfati	250 mg/l	12,35	12,35	12,35
Ukupna tvrdoća	mg/l	268	268	268
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,01	15,01	15,01
TOC	mg/l	1,1730	1,1730	1,1730
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3652	0,3652	0,3652
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	LEČEVICA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0103	0,0103	0,0103
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,196	1,196	1,196
Kloridi	250 mg/l	3,57	3,57	3,57
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,798	0,798	0,798
pH	6,5-9,5	7,78	7,78	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	321	321	321
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,5	18,5	18,5
Mutnoća	4 o NTU	1,260	1,26	1,260
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,01	0,01	0,01
Sulfati	250 mg/l	7,16	7,16	7,16
Ukupna tvrdoća	mg/l	235	235	235
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,16	13,16	13,16
TOC	mg/l	1,6470	1,6470	1,6470
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3830	0,3830	0,3830
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00