



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	MARINA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,33	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0006	0,0029	0,0051
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,559	1,750	2,014
Kloridi	250 mg/l	5,96	6,43	6,75
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,596	0,790	0,922
pH	6,5-9,5	7,71	7,73	18,30
Elektrovodljivost	μS/cm	518	523	533
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,1	18,3	18,6
Mutnoća	4 o NTU	0,417	0,610	0,790
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,31	0,31
Sulfati	250 mg/l	36,51	47,70	55,06
Ukupna tvrdoća	mg/l	174	292	368
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,74	16,33	20,61
TOC	mg/l	1,3780	1,4503	1,5010
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4534	0,4957	0,5727
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.

Mjesto uzorkovanja	VINIŠĆE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0018	0,0049
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0023	0,0069
Nitrati	50 mg/l	1,332	1,662	1,977
Kloridi	250 mg/l	6,31	6,41	6,48
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,798	0,883	0,937
pH	6,5-9,5	7,47	7,56	17,90
Elektrovodljivost	μS/cm	501	511	531
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	17,3	17,8	18,1
Mutnoća	4 o NTU	0,284	0,415	0,651
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	40,20	48,54	52,89
Ukupna tvrdoća	mg/l	312	358	407
Ukupna tvrdoća	oNJ	17,47	20,05	22,79
TOC	mg/l	1,3640	1,4367	1,5300
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4505	0,4996	0,5653
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00