



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.11.2024. - 30.11.2024.

Mjesto uzorkovanja	STOMORSKA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	7	18
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0006	0,0116	0,0166
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0047	0,0128
Nitrati	50 mg/l	0,811	1,065	1,426
Kloridi	250 mg/l	14,38	26,72	40,50
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,968	1,286
pH	6,5-9,5	7,84	7,92	20,60
Elektrovodljivost	μS/cm	369	405	460
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,3	19,7	20,6
Mutnoća	4 o NTU	0,455	0,680	1,060
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	20,86	22,63	24,80
Ukupna tvrdoća	mg/l	156	194	241
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,74	10,86	13,50
TOC	mg/l	1,6760	1,8380	1,9950
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3556	0,4039	0,4465
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2024. - 30.11.2024.

Mjesto uzorkovanja	MASLINICA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	8	14
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	10	20
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0109	0,0138	0,0194
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0011	0,0034
Nitrati	50 mg/l	1,026	1,278	1,608
Kloridi	250 mg/l	14,96	28,66	41,72
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,496	0,912	1,147
pH	6,5-9,5	7,82	7,92	20,80
Elektrovodljivost	μS/cm	376	399,25	418
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,0	19,9	20,8
Mutnoća	4 o NTU	0,339	0,834	1,440
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	21,61	23,10	25,36
Ukupna tvrdoća	mg/l	160	195	239
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,96	10,93	13,38
TOC	mg/l	1,4470	1,5703	1,6920
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3497	0,3959	0,4251
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.11.2024. - 30.11.2024.

Mjesto uzorkovanja	ROGAČ			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	13	13	13
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0115	0,0115	0,0115
Nitriti	0,5 mg/l	0,0004	0,0004	0,0004
Nitrati	50 mg/l	1,645	1,645	1,645
Kloridi	250 mg/l	43,94	43,94	43,94
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O₂	1,426	1,426	1,426
pH	6,5-9,5	7,69	7,69	18,20
Elektrovodljivost	μS/cm	474	474	474
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	18,2	18,2	18,2
Mutnoća	4 o NTU	0,403	0,403	0,403
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	25,98	25,98	25,98
Ukupna tvrdoća	mg/l	243	243	243
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,61	13,61	13,61
TOC	mg/l	1,6410	1,6410	1,6410
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4531	0,4531	0,4531
Metali				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00