



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2024. - 30.11.2024.

Mjesto uzorkovanja	KANAL "K. ŠTAFILIĆ"			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0085	0,0085	0,0085
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	4,798	4,798	4,798
Kloridi	250 mg/l	20,73	20,73	20,73
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,720	0,720	0,720
pH	6,5-9,5	7,34	7,34	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	482	482	482
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,1	20,1	20,1
Mutnoća	4 o NTU	0,382	0,382	0,382
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	250 mg/l	15,97	15,97	15,97
Ukupna tvrdoća	mg/l	306	306	306
Ukupna tvrdoća	oNJ	17,14	17,14	17,14
TOC	mg/l	1,760	1,760	1,760
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,9803	0,9803	0,9803
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.11.2024. - 30.11.2024.

Mjesto uzorkovanja	KANAL "K. SUĆURAC"			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0042	0,0042	0,0042
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,961	2,961	2,961
Kloridi	250 mg/l	20,55	20,55	20,55
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,775	0,775	0,775
pH	6,5-9,5	7,34	7,34	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	483	483	483
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,1	20,1	20,1
Mutnoća	4 o NTU	0,562	0,562	0,562
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	15,93	15,93	15,93
Ukupna tvrdoća	mg/l	292	292	292
Ukupna tvrdoća	oNJ	16,35	16,35	16,35
TOC	mg/l	1,465	1,465	1,465
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,6429	0,6429	0,6429
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00