



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.04.2024. - 30.04.2024.

Mjesto uzorkovanja

STOMORKA

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 0 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0046 | 0,0084 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0003 | 0,0017 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,581 | 0,788 | 1,013 |
| Klorid | 250 mg/l | 8,31 | 9,35 | 10,43 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,441 | 0,627 | 0,806 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,00 | 7,04 | 7,11 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 384 | 386 | 387 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 17,8 | 20,6 | 23,6 |
| Mutnoća | 4 o NTU | 0,394 | 0,646 | 0,827 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Sulfati | 250 mg/l | 18,07 | 20,20 | 23,12 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 211 | 255 | 292 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 11,82 | 14,26 | 16,35 |
| TOC | mg/l | 0,6302 | 0,9984 | 1,2570 |
| Ukupni N | mg/l | 0,1773 | 0,2078 | 0,2867 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.04.2024. - 30.04.2024.

Mjesto uzorkovanja

MASLINICA

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 7 | 20 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 0 | 0 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0065 | 0,0137 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0006 | 0,0031 |
| Nitrat | 50 mg/l | 0,934 | 1,009 | 1,193 |
| Klorid | 250 mg/l | 8,88 | 9,39 | 9,83 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,449 | 0,634 | 0,736 |
| pH | 6,5-9,5 | 6,88 | 7,05 | 7,20 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | 376 | 381 | 386 |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 18,0 | 20,2 | 22,2 |
| Mutnoća | 4 o NTU | 0,475 | 0,747 | 1,010 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,00 | 0,05 | 0,10 |
| Sulfati | 250 mg/l | 15,64 | 18,59 | 19,96 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 215 | 248 | 289 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 12,04 | 13,87 | 16,18 |
| TOC | mg/l | 0,8396 | 0,9083 | 0,9595 |
| Ukupni N | mg/l | 0,1531 | 0,1971 | 0,2402 |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.04.2024. - 30.04.2024.

Mjesto uzorkovanja

ROGAČ

| | MDK | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| Mikrobiološki pokazatelji | | | | |
| Broj kolonija na 22 °C | 100 broj/1 ml | 3 | 3 | 3 |
| Broj kolonija na 36 °C | 100 broj/1 ml | 1 | 1 | 1 |
| E. coli | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Ukupni koliformi | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 broj/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Fizikalno-kemijski pokazatelji | | | | |
| Amonij | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nitrit | 0,5 mg/l | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
| Klorid | 250 mg/l | 9,38 | 9,38 | 9,38 |
| Utrošak KMnO ₄ | 5 mg/l O ₂ | 0,759 | 0,759 | 0,759 |
| pH | 6,5-9,5 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| Elektrovodljivost | μS/cm | | | |
| Temperatura * mjereno u laboratoriju | o C | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Mutnoća | 4 o NTU | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| Slobodni klor | 0,5 mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulfati | 250 mg/l | 17,25 | 17,25 | 17,25 |
| Ukupna tvrdoća | mg/l | 229 | 229 | 229 |
| Ukupna tvrdoća | oNJ | 12,82 | 12,82 | 12,82 |
| TOC | mg/l | 0,8498 | 0,8498 | 0,8498 |
| Ukupni N | mg/l | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 |