



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	ŠKRAPE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,4	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,4	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0037	0,0108
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0009	0,0045
Nitrati	50 mg/l	2,383	2,663	2,915
Kloridi	250 mg/l	19,80	27,03	30,09
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,809	1,069
pH	6,5-9,5	7,39	7,46	7,51
Elektrovodljivost	μS/cm	450	482,8	513
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,6	22,5	24,5
Mutnoća	4 o NTU	0,322	0,733	2,140
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	13,64	21,18	24,51
Ukupna tvrdoća	mg/l	262	298	335
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,67	16,67	18,76
TOC	mg/l	1,0090	1,1542	1,4390
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5450	0,5744	0,6090
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	LORA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1,8	8
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0002	0,0014	0,0051
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,450	2,624	2,721
Kloridi	250 mg/l	18,29	26,66	29,96
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,889	1,224
pH	6,5-9,5	7,30	7,42	7,46
Elektrovodljivost	μS/cm	448	479,4	508
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,6	22,5	24,4
Mutnoća	4 o NTU	0,317	0,903	2,010
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	15,55	21,77	25,56
Ukupna tvrdoća	mg/l	260	297	333
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,56	16,64	18,65
TOC	mg/l	1,0840	1,1964	1,3130
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5351	0,5605	0,5929
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KMAN</b>			
---------------------------	-------------	--	--	--

	<b>MDK</b>	<b>Minimum</b>	<b>Prosjek</b>	<b>Maximum</b>
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0005	0,0010
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0005	0,0010
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,590	2,732	2,873
Kloridi	<b>250</b> mg/l	26,06	27,62	29,18
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,853	0,957	1,061
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,46	7,47	7,47
Elektrovodljivost	μS/cm	462	495,5	529
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,4	22,6	22,8
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,361	0,394	0,427
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,18	22,21	24,24
Ukupna tvrdoća	mg/l	259	282	304
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,50	15,76	17,02
TOC	mg/l	0,9818	1,0509	1,1200
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5457	0,5683	0,5909
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MANUŠ</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0012	0,0024
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,500	2,677	2,853
Kloridi	<b>250</b> mg/l	26,04	27,76	29,48
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,689	0,868	1,046
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,48	7,53	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	455	478	501
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	23,1	23,2	23,2
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,378	0,423	0,468
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,25	0,28	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,23	22,07	23,90
Ukupna tvrdoća	mg/l	259	281	303
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,50	15,74	16,97
TOC	mg/l	1,1880	1,1900	1,1920
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5485	0,5573	0,5661
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	KOCUNAR			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,33	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0002	0,0026	0,0064
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,676	2,779	2,922
Kloridi	250 mg/l	19,00	25,51	28,90
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,705	0,780	0,860
pH	6,5-9,5	7,28	7,37	7,42
Elektrovodljivost	μS/cm	448	474	491
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,5	22,1	25,0
Mutnoća	4 o NTU	0,304	0,821	1,820
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	13,50	20,31	23,93
Ukupna tvrdoća	mg/l	255	306	337
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,28	17,12	18,87
TOC	mg/l	0,9583	1,0214	1,0850
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5527	0,5824	0,6156
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VAROŠ</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	<b>MDK</b>	<b>Minimum</b>	<b>Prosjek</b>	<b>Maximum</b>
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0,33	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0005	0,0031	0,0069
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,703	2,720	2,743
Kloridi	<b>250</b> mg/l	18,45	25,48	29,35
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,653	0,682
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,45	7,51	7,59
Elektrovodljivost	<b>μS/cm</b>	448	472	485
Temperatura *mjereno u laboratoriju	<b>°C</b>	20,5	22,3	25,2
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,259	0,797	1,830
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,90	21,17	25,32
Ukupna tvrdoća	<b>mg/l</b>	259	306	335
Ukupna tvrdoća	<b>oNJ</b>	14,50	17,15	18,76
TOC	<b>mg/l</b>	0,9283	1,1074	1,2930
Ukupni N (dušik)	<b>mg/l</b>	0,5451	0,5701	0,6044
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BAČVICE</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	<b>MDK</b>	<b>Minimum</b>	<b>Prosjek</b>	<b>Maximum</b>
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0,25	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0008	0,0021
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,545	2,643	2,749
Kloridi	<b>250</b> mg/l	26,44	27,77	28,82
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,534	0,728	1,147
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,38	7,44	7,50
Elektrovodljivost	μS/cm	306	435	503
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,5	23,1	25,5
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,303	0,385	0,442
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,01	23,85	31,14
Ukupna tvrdoća	mg/l	240	286	322
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,44	15,99	18,03
TOC	mg/l	0,8596	1,0298	1,1720
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5233	0,5610	0,5844
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	GRIPE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,25	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0018	0,0043
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,528	2,682	2,901
Kloridi	250 mg/l	26,47	27,67	28,76
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,792	0,984
pH	6,5-9,5	7,47	7,51	7,53
Elektrovodljivost	μS/cm	450	481	503
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,2	23,0	24,8
Mutnoća	4 o NTU	0,326	0,387	0,441
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,03	23,86	31,07
Ukupna tvrdoća	mg/l	239	286	327
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,38	16,00	18,31
TOC	mg/l	0,9203	1,0348	1,1300
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5322	0,5744	0,6051
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	PUJANKE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0,25	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0,25	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0011	0,0027
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,558	2,692	2,887
Kloridi	<b>250</b> mg/l	26,18	27,47	28,60
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,759	1,005	1,209
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,40	7,45	7,55
Elektrovodljivost	μS/cm	454	482	513
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,5	22,9	25,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,368	0,380	0,408
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,61	24,09	31,57
Ukupna tvrdoća	mg/l	240	286	325
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,44	16,00	18,20
TOC	mg/l	0,9232	0,9687	1,0130
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5318	0,5608	0,5921
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	BLATINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,25	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0012	0,0026
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,494	2,680	2,901
Kloridi	250 mg/l	26,71	27,95	29,08
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,713	0,889	1,185
pH	6,5-9,5	7,38	7,44	7,47
Elektrovodljivost	μS/cm	454	479,5	506
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,4	23,3	25,6
Mutnoća	4 o NTU	0,337	1,083	2,190
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,25	0,30	0,35
Sulfati	250 mg/l	19,91	23,75	30,86
Ukupna tvrdoća	mg/l	237	285	328
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,27	15,93	18,37
TOC	mg/l	0,8749	0,9289	1,0650
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5577	0,5772	0,6018
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PODSTRANA G.</b>
---------------------------	---------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	17	17	17
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	2	33	64
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0018	0,0036
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0058	0,0115
Nitrati	<b>50</b> mg/l	3,912	4,046	4,179
Kloridi	<b>250</b> mg/l	18,61	19,18	19,74
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,891	1,128	1,364
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,62	7,86	24,80
Elektrovodljivost	μS/cm	358	363	368
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,9	23,9	24,8
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,933	1,312	1,690
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,01	0,01	0,01
Sulfati	<b>250</b> mg/l	10,13	10,74	11,35
Ukupna tvrdoća	mg/l	189	201	212
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,58	11,23	11,87
TOC	mg/l	1,2870	1,2975	1,3080
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,7964	0,8220	0,8475
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PODSTRANA</b>			
---------------------------	------------------	--	--	--

	<b>MDK</b>	<b>Minimum</b>	<b>Prosjek</b>	<b>Maximum</b>
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0,5	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0020	0,0030	0,0040
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,592	2,688	2,783
Kloridi	<b>250</b> mg/l	26,55	27,94	29,33
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,988	1,371
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,43	7,45	24,10
Elektrovodljivost	μS/cm	455	473	491
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,0	23,1	24,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,406	4,943	9,479
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,23	22,77	25,30
Ukupna tvrdoća	mg/l	261	282	302
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,62	15,76	16,91
TOC	mg/l	1,0340	1,0495	1,0650
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5556	0,5719	0,5882
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BRODARICA</b>			
---------------------------	------------------	--	--	--

	<b>MDK</b>	<b>Minimum</b>	<b>Prosjek</b>	<b>Maximum</b>
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0039	0,0075
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,531	2,812	3,378
Kloridi	<b>250</b> mg/l	22,96	27,49	29,93
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,527	0,711	0,937
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,08	7,43	24,40
Elektrovodljivost	μS/cm	463	496,5	527
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,1	23,2	24,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,276	0,439	0,605
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,47	25,98	33,29
Ukupna tvrdoća	mg/l	230	306	364
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,88	17,11	20,38
TOC	mg/l	1,1410	1,1758	1,2250
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5293	0,5888	0,6742
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	SUĆIDAR			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0018	0,0055	0,0092
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,620	2,843	3,066
Kloridi	250 mg/l	24,61	26,73	28,85
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,845	1,069
pH	6,5-9,5	7,50	7,55	23,80
Elektrovodljivost	μS/cm	476	492,5	509
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,8	22,3	23,8
Mutnoća	4 o NTU	0,458	0,633	0,808
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	26,20	26,80	27,40
Ukupna tvrdoća	mg/l	304	326	348
Ukupna tvrdoća	oNJ	17,02	18,26	19,49
TOC	mg/l	1,0770	1,0910	1,1050
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5670	0,6012	0,6353
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	LOVRET			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0017	0,0059	0,0101
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,644	2,990	3,335
Kloridi	250 mg/l	23,19	25,94	28,68
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,759	0,821	0,883
pH	6,5-9,5	7,52	7,55	23,50
Elektrovodljivost	μS/cm	480	496	512
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,2	22,9	23,5
Mutnoća	4 o NTU	0,266	0,403	0,539
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	26,44	29,56	32,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	297	331	365
Ukupna tvrdoća	oNJ	16,63	18,54	20,44
TOC	mg/l	0,9863	1,1232	1,2600
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5890	0,6372	0,6853
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	PLOKITE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0070	0,0139
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,426	2,508	2,589
Kloridi	250 mg/l	28,12	29,08	30,03
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,573	0,593	0,612
pH	6,5-9,5	7,04	384,02	761,00
Elektrovodljivost	μS/cm	467	479,5	492
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,6	22,7	23,7
Mutnoća	4 o NTU	0,341	0,370	0,398
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,49	22,33	24,16
Ukupna tvrdoća	mg/l	230	280	329
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,88	15,65	18,42
TOC	mg/l	0,9937	1,0114	1,0290
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5071	0,5356	0,5641
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	SKALICE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0049	0,0098
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,461	2,522	2,583
Kloridi	250 mg/l	27,98	28,76	29,54
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,573	0,841	1,108
pH	6,5-9,5	7,60	7,61	21,70
Elektrovodljivost	μS/cm	467	479	491
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,7	22,8	23,8
Mutnoća	4 o NTU	0,383	0,429	0,474
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,31	22,15	23,99
Ukupna tvrdoća	mg/l	230	280	329
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,88	15,65	18,42
TOC	mg/l	1,0670	1,2465	1,4260
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5401	0,5806	0,6211
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>TRSTENIKE</b>
---------------------------	------------------

	<b>MDK</b>	<b>Minimum</b>	<b>Prosjek</b>	<b>Maximum</b>
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0045	0,0071	0,0097
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,603	2,830	3,056
Kloridi	<b>250</b> mg/l	24,52	26,71	28,90
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,875	0,875	0,875
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,39	7,48	23,50
Elektrovodljivost	μS/cm	476	490,5	505
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	20,6	22,1	23,5
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,272	0,444	0,615
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	26,49	26,96	27,42
Ukupna tvrdoća	mg/l	302	323	343
Ukupna tvrdoća	oNJ	16,91	18,06	19,21
TOC	mg/l	0,9463	1,0127	1,0790
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5755	0,5972	0,6189
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	KRIŽINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0079	0,0158
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,463	2,540	2,617
Kloridi	250 mg/l	28,01	28,97	29,92
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,496	0,743	0,989
pH	6,5-9,5	7,47	7,55	21,40
Elektrovodljivost	μS/cm	467	477,5	488
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,4	22,7	24,0
Mutnoća	4 o NTU	0,338	0,415	0,492
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,53	22,23	23,93
Ukupna tvrdoća	mg/l	228	278	327
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,77	15,54	18,31
TOC	mg/l	0,9405	0,9588	0,9771
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5463	0,5627	0,5791
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	ZENTA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,25	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0009	0,0036
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,446	2,675	3,130
Kloridi	250 mg/l	21,30	26,85	29,43
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,689	0,951	1,147
pH	6,5-9,5	7,50	7,55	24,20
Elektrovodljivost	μS/cm	464	482	490
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,2	23,8	25,6
Mutnoća	4 o NTU	0,259	2,209	7,900
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,97	23,96	26,90
Ukupna tvrdoća	mg/l	288	313	351
Ukupna tvrdoća	oNJ	16,13	17,54	19,66
TOC	mg/l	1,0860	1,2287	1,3160
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5529	0,6717	0,8780
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	KAMEN			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,25	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0006
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,436	2,690	3,258
Kloridi	250 mg/l	21,36	26,91	29,35
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,862	0,999
pH	6,5-9,5	7,26	7,39	7,49
Elektrovodljivost	μS/cm	470	484,25	490
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,2	23,4	24,9
Mutnoća	4 o NTU	0,265	1,351	4,080
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,95	24,56	26,85
Ukupna tvrdoća	mg/l	22	244	348
Ukupna tvrdoća	oNJ	1,24	13,68	19,49
TOC	mg/l	0,9604	6,0005	20,9500
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5566	0,6079	0,6946
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	BOL			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,75	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0004
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0011	0,0044
Nitrati	50 mg/l	2,419	2,729	3,256
Kloridi	250 mg/l	20,90	26,65	29,31
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,922	0,976	1,054
pH	6,5-9,5	7,38	7,42	7,51
Elektrovodljivost	μS/cm	470	480,25	490
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,6	22,9	24,5
Mutnoća	4 o NTU	0,271	1,928	6,750
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,82	23,47	26,43
Ukupna tvrdoća	mg/l	22	245	348
Ukupna tvrdoća	oNJ	1,21	13,74	19,49
TOC	mg/l	1,0540	1,0790	1,1220
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5665	2,3148	7,3800
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	BRDA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,446	2,717	3,282
Kloridi	250 mg/l	20,80	26,56	29,26
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,904	1,193
pH	6,5-9,5	7,32	7,41	7,52
Elektrovodljivost	μS/cm	474	482,75	490
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,5	23,7	24,8
Mutnoća	4 o NTU	0,266	1,753	5,940
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	21,01	23,60	26,54
Ukupna tvrdoća	mg/l	23	247	351
Ukupna tvrdoća	oNJ	1,26	13,84	19,66
TOC	mg/l	0,6740	0,9312	1,0880
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5608	2,3079	7,3900
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	VISOKA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,25	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0007	0,0018
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,491	2,768	3,319
Kloridi	250 mg/l	21,71	26,88	29,37
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,527	0,872	1,201
pH	6,5-9,5	7,41	7,47	23,70
Elektrovodljivost	μS/cm	468	480	491
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,3	23,5	24,9
Mutnoća	4 o NTU	0,272	1,643	5,380
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	21,02	24,56	27,35
Ukupna tvrdoća	mg/l	284	312	351
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,90	17,49	19,66
TOC	mg/l	0,9815	1,0212	1,0530
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5642	0,7159	1,0150
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ŽNJAN</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	<b>MDK</b>	<b>Minimum</b>	<b>Prosjek</b>	<b>Maximum</b>
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0007	0,0018
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,659	2,886	3,347
Kloridi	<b>250</b> mg/l	2,87	19,86	29,06
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,782	0,866	1,054
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,30	7,44	23,80
Elektrovodljivost	μS/cm	471	481,75	495
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,5	23,5	24,5
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,290	1,420	4,580
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,99	23,71	26,42
Ukupna tvrdoća	mg/l	288	312	347
Ukupna tvrdoća	oNJ	16,13	17,47	19,43
TOC	mg/l	0,9158	0,9668	1,0480
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5525	0,6778	0,8530
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	MEJAŠI			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,75	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0004	0,0016
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,578	2,876	3,597
Kloridi	250 mg/l	20,25	26,31	29,23
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,589	0,947	1,170
pH	6,5-9,5	7,40	7,50	23,80
Elektrovodljivost	μS/cm	467	478	488
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,1	23,2	24,5
Mutnoća	4 o NTU	0,321	1,679	5,700
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,85	23,72	26,33
Ukupna tvrdoća	mg/l	289	312	352
Ukupna tvrdoća	oNJ	16,18	17,49	19,71
TOC	mg/l	0,8849	0,9537	1,0270
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5641	0,7039	0,9641
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	SPINUT			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0043	0,0085
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,755	2,814	2,873
Kloridi	250 mg/l	20,30	24,99	29,67
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,759	0,891	1,023
pH	6,5-9,5	7,38	7,46	23,30
Elektrovodljivost	μS/cm	487	487,5	488
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,5	22,9	23,3
Mutnoća	4 o NTU	0,293	2,577	4,860
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	22,98	25,27	27,56
Ukupna tvrdoća	mg/l	279	323	367
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,62	18,09	20,55
TOC	mg/l	1,0930	1,1320	1,1710
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,6147	0,6269	0,6391
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	MEJE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0030	0,0059
Nitrati	50 mg/l	2,525	2,539	2,553
Kloridi	250 mg/l	27,98	28,52	29,06
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,689	0,689	0,689
pH	6,5-9,5	7,41	7,48	21,40
Elektrovodljivost	μS/cm	488	492	496
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,4	23,3	25,2
Mutnoća	4 o NTU	0,286	0,346	0,405
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	22,40	22,99	23,57
Ukupna tvrdoća	mg/l	287	301	315
Ukupna tvrdoća	oNJ	16,07	16,86	17,64
TOC	mg/l	0,9578	0,9578	0,9578
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5588	0,8729	1,1870
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>STOBREČ</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	<b>MDK</b>	<b>Minimum</b>	<b>Prosjek</b>	<b>Maximum</b>
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0010	0,0030
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,492	2,576	2,722
Kloridi	<b>250</b> mg/l	26,59	28,56	29,65
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,775	0,999
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,41	7,48	23,40
Elektrovodljivost	μS/cm	478	489	497
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,7	23,3	24,8
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,240	0,309	0,349
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	22,21	24,26	27,05
Ukupna tvrdoća	mg/l	279	293	314
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,62	16,43	17,58
TOC	mg/l	1,0910	1,1275	1,1640
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5648	0,7222	1,0360
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	SIROBUJA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0007	0,0038	0,0069
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,696	2,799	2,901
Kloridi	250 mg/l	20,46	24,95	29,43
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,503	0,620	0,736
pH	6,5-9,5	7,42	7,45	23,40
Elektrovodljivost	μS/cm	478	481	484
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	22,6	23,0	23,4
Mutnoća	4 o NTU	0,340	2,215	4,090
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	250 mg/l	25,23	27,37	29,50
Ukupna tvrdoća	mg/l	292	326	359
Ukupna tvrdoća	oNJ	16,35	18,23	20,10
TOC	mg/l	1,0650	1,0965	1,1280
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5847	0,6216	0,6584
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>NESLANOVAC</b>			
---------------------------	-------------------	--	--	--

	<b>MDK</b>	<b>Minimum</b>	<b>Prosjek</b>	<b>Maximum</b>
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0,5	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0003	0,0009	0,0014
Nitriti	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50</b> mg/l	2,576	2,726	2,875
Kloridi	<b>250</b> mg/l	12,29	19,45	26,60
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,790	0,814	0,837
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,42	7,44	21,20
Elektrovodljivost	μS/cm	462	473	484
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,2	22,2	23,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,391	0,407	0,422
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,62	22,57	23,52
Ukupna tvrdoća	mg/l	276	294	312
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,46	16,46	17,47
TOC	mg/l	1,1460	1,1460	1,1460
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5772	0,7250	0,8727
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200</b> μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	RAVNE NJIVE			
--------------------	-------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1,5	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0021	0,0041
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,765	2,800	2,834
Kloridi	250 mg/l	19,49	19,61	19,73
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,542	0,883	1,224
pH	6,5-9,5	7,36	7,37	22,80
Elektrovodljivost	μS/cm	485	485,5	486
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,1	22,0	22,8
Mutnoća	4 o NTU	0,356	2,833	5,310
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,36	0,36
Sulfati	250 mg/l	22,52	24,53	26,53
Ukupna tvrdoća	mg/l	275	314	353
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,40	17,58	19,77
TOC	mg/l	0,9664	1,0057	1,0450
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5985	0,6241	0,6496
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

Mjesto uzorkovanja	MERTOJAK			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0,5	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0032	0,0093
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	2,492	2,663	2,799
Kloridi	250 mg/l	21,53	26,48	29,18
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,813	0,945	1,201
pH	6,5-9,5	7,49	7,52	22,90
Elektrovodljivost	μS/cm	472	483,75	500
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	21,3	22,6	24,8
Mutnoća	4 o NTU	0,341	1,496	4,390
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	21,81	24,14	26,59
Ukupna tvrdoća	mg/l	276	305	351
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,46	17,05	19,66
TOC	mg/l	0,9351	1,0680	1,3290
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5753	0,6913	0,9451
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PAZDIGRAD</b>			
---------------------------	------------------	--	--	--

	<b>MDK</b>	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100 broj/1 ml</b>	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100 broj/1 ml</b>	0	0	0
E. coli	<b>0 broj/100 ml</b>	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0 broj/100 ml</b>	0	0	0
Enterokoki	<b>0 broj/100 ml</b>	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0 broj/100 ml</b>	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0 broj/100 ml</b>	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5 mg/l</b>	0,0014	0,0023	0,0032
Nitriti	<b>0,5 mg/l</b>	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	<b>50 mg/l</b>	2,559	2,562	2,564
Kloridi	<b>250 mg/l</b>	26,28	27,56	28,83
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5 mg/l O<sub>2</sub></b>	0,852	0,945	1,038
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,48	7,49	21,30
Elektrovodljivost	<b>μS/cm</b>	480	484	488
Temperatura *mjereno u laboratoriju	<b>°C</b>	21,3	23,0	24,6
Mutnoća	<b>4 o NTU</b>	0,308	0,328	0,348
Slobodni klor	<b>0,5 mg/L</b>	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250 mg/l</b>	22,12	22,91	23,70
Ukupna tvrdoća	<b>mg/l</b>	279	297	315
Ukupna tvrdoća	<b>oNJ</b>	15,62	16,63	17,64
TOC	<b>mg/l</b>	1,1860	1,1860	1,1860
Ukupni N (dušik)	<b>mg/l</b>	0,5633	0,7188	0,8743
<b>Metali</b>				
Željezo	<b>200 μg/l</b>	0,00	#DIV/0!	0,00
Aluminij	<b>200 μg/l</b>	0,00	#DIV/0!	0,00