



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja	SRINJINE
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0040	0,0040	0,0040
Nitrit	0,5 mg/l	0,0063	0,0063	0,0063
Nitrat	50 mg/l	0,803	0,803	0,803
Klorid	250 mg/l	40,12	40,12	40,12
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,775	0,775	0,775
pH	6,5-9,5	7,65	7,65	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	422	422	422
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,1	24,1	24,1
Mutnoća	4 o NTU	1,170	1,170	1,170
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	250 mg/l	17,22	17,22	17,22
Ukupna tvrdoća	mg/l	158	158	158
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,85	8,85	8,85
TOC	mg/l	1,3180	1,3180	1,3180
Ukupni N	mg/l	0,2990	0,2990	0,2990



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja

FILIPOVIĆI

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	2	2	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0052	0,0052	0,0052
Nitrit	0,5 mg/l	0,0071	0,0071	0,0071
Nitrat	50 mg/l	0,780	0,780	0,780
Klorid	250 mg/l	37,65	37,65	37,65
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,728	0,728	0,728
pH	6,5-9,5	7,36	7,36	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	410	410	410
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,1	24,1	24,1
Mutnoća	4 o NTU	0,869	0,869	0,869
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,15	0,15	0,15
Sulfati	250 mg/l	17,00	17,00	17,00
Ukupna tvrdoća	mg/l	156	156	156
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,74	8,74	8,74
TOC	mg/l	1,3160	1,3160	1,3160
Ukupni N	mg/l	0,2893	0,2893	0,2893



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja

SITNO DONJE

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0060	0,0060	0,0060
Nitrit	0,5 mg/l	0,0128	0,0128	0,0128
Nitrat	50 mg/l	1,916	1,916	1,916
Klorid	250 mg/l	15,63	15,63	15,63
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,635	0,635
pH	6,5-9,5	7,58	7,58	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	406	406	406
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,1	24,1	24,1
Mutnoća	4 o NTU	2,360	2,360	2,360
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	250 mg/l	10,51	10,51	10,51
Ukupna tvrdoća	mg/l	181	181	181
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,14	10,14	10,14
TOC	mg/l	0,6471	0,6471	0,6471
Ukupni N	mg/l	0,4411	0,4411	0,4411



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja

SITNO GORNJE

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	12	12	12
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0091	0,0091	0,0091
Nitrit	0,5 mg/l	0,0080	0,0080	0,0080
Nitrat	50 mg/l	0,799	0,799	0,799
Klorid	250 mg/l	31,04	31,04	31,04
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,829	0,829	0,829
pH	6,5-9,5	7,36	7,36	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	393	393	393
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,1	24,1	24,1
Mutnoća	4 o NTU	0,784	0,784	0,784
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	15,78	15,78	15,78
Ukupna tvrdoća	mg/l	159	159	159
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,90	8,90	8,90
TOC	mg/l	1,2900	1,2900	1,2900
Ukupni N	mg/l	0,2988	0,2988	0,2988



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja

DUBRAVA

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0100	0,0100	0,0100
Nitrit	0,5 mg/l	0,0078	0,0078	0,0078
Nitrat	50 mg/l	1,009	1,009	1,009
Klorid	250 mg/l	30,65	30,65	30,65
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,643	0,643	0,643
pH	6,5-9,5	7,61	7,61	7,61
Elektrovodljivost	μS/cm	391	391	391
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,7	23,7	23,7
Mutnoća	4 o NTU	0,871	0,871	0,871
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	15,72	15,72	15,72
Ukupna tvrdoća	mg/l	159	159	159
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,90	8,90	8,90
TOC	mg/l	1,3000	1,3000	1,3000
Ukupni N	mg/l	0,3039	0,3039	0,3039