



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2021. - 31.12.2021.

Mjesto uzorkovanja

Kanal "K. Štafilić"

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	100	100	100
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	120	120	120
E. coli	0 broj/100 ml	72	72	72
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	130	130	130
Enterokoki	0 broj/100 ml	68	68	68
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	6	6	6
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	7	7	7
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0034	0,0034	0,0034
Nitrat	50 mg/l	11,685	11,685	11,685
Klorid	250 mg/l	24,90	24,90	24,90
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,643	0,643	0,643
pH	6,5-9,5	7,20	7,20	7,20
Elektrovodljivost	μS/cm	739	739	739
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,9	18,9	18,9
Mutnoća	4 o NTU	1,800	1,800	1,800
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	250 mg/l	3,73	3,73	3,73
Ukupna tvrdoća	mg/l	74	74	74
Ukupna tvrdoća	oNJ	4,14	4,14	4,14
TOC	mg/l	1,700	1,700	1,700
Ukupni N	mg/l	5,1990	5,1990	5,1990



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.12.2021. - 31.12.2021.

Mjesto uzorkovanja	Kanal "K. Sućurac"
---------------------------	---------------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	9	9	9
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	4	4	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0031	0,0031	0,0031
Nitrat	50 mg/l	2,390	2,390	2,390
Klorid	250 mg/l	5,76	5,76	5,76
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,790	0,790	0,790
pH	6,5-9,5	7,72	7,72	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	398	398	398
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,7	18,7	18,7
Mutnoća	4 o NTU	4,830	4,830	4,830
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	4,35	4,35	4,35
Ukupna tvrdoća	mg/l	57	57	57
Ukupna tvrdoća	oNJ	3,19	3,19	3,19
TOC	mg/l	1,363	1,363	1,363
Ukupni N	mg/l	0,3983	0,3983	0,3983