



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.03.2023. - 31.03.2023.

Mjesto uzorkovanja	JADRO (sirova voda)		
	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	2	68	360
Broj kolonija na 36 °C	2	8	20
E. coli	0	1	2
Ukupni koliformi	1	21	53
Enterokoki	0	0	3
Clostridium perfringens	0	0	2
Pseudomonas aeruginosa	0	1	8
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,0056	0,0114	0,0166
Nitrit	0,0033	0,0052	0,0086
Nitrat	0,718	1,391	2,970
Klorid	14,01	16,56	19,51
Utrošak KMnO ₄	3,390	5,027	6,595
pH	6,80	7,04	7,66
Elektrovodljivost	360	398	422
Temperatura * mjereno u laboratoriju	12,3	12,4	12,7
Mutnoca	0,718	0,932	1,770
Sulfati	5,94	7,72	10,92
Ukupna tvrdoća	177	188	208
Ukupna tvrdoća	9,91	10,55	11,65
TOC	0,668	0,9499	1,1270
Ukupni N	0,3078	0,4024	0,4750