



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.01.2025. - 31.01.2025.

Mjesto uzorkovanja	MARINA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0076	0,0093	0,0112
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,212	1,715	2,113
Kloridi	250 mg/l	5,80	6,70	9,24
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,325	0,556	0,674
pH	6,5-9,5	7,55	7,70	7,85
Elektrovodljivost	μS/cm	524	528	533
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	16,1	17,3	18,5
Mutnoća	4 o NTU	0,368	0,555	0,787
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	250 mg/l	38,20	41,76	47,18
Ukupna tvrdoća	mg/l	146	306	380
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,18	17,11	21,28
TOC	mg/l	1,3360	1,4345	1,6600
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4574	0,4785	0,5003
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	0,69	2,86	5,03
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2025. - 31.01.2025.

Mjesto uzorkovanja	VINIŠĆE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0111	0,0180
Nitriti	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrati	50 mg/l	1,019	1,811	2,262
Kloridi	250 mg/l	5,45	6,59	9,27
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,480	0,682	1,139
pH	6,5-9,5	7,47	7,54	7,61
Elektrovodljivost	μS/cm	505	515	524
Temperatura *mjereno u laboratoriju	°C	15,1	16,9	18,3
Mutnoća	4 o NTU	0,313	0,334	0,358
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	6,88	33,17	44,98
Ukupna tvrdoća	mg/l	171	296	377
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,58	16,55	21,11
TOC	mg/l	1,2590	1,6200	2,4320
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4503	0,4875	0,5272
<b>Metali</b>				
Željezo	200 μg/l	1,89	2,17	2,45
Aluminij	200 μg/l	0,00	#DIV/0!	0,00