



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Sutikva Stara 3 x 500		
ZAPREMINA m3		LIJEVA	SREDNJA	DESNA
KOMORA		10.08.20 / 8h30min	10.08.20 / 8h40min	10.08.20 / 8h50min
Datum/mjesec /vrijeme				
Mikrobiološki pokazatelji		MDK N.N. (125/17)		
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	34	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0013	0,0029	0,0023
Nitrit	0,5 mg/l	0,0054	0,0053	0,0067
Nitrat	50 mg/l	4,008	3,263	3,634
Klorid	250 mg/l	31,20	31,81	18,81
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,976	0,689	0,984
pH	6,5-9,5	8,05	7,80	8,10
Elektrovodljivost	μS/cm	337	436	331
Temperatura	25 o C	24,2	24,1	24,2
Mutnoca	4 o NTU	0,215	0,269	0,188
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,14	0,30	0,10
Miris, boja, okus	bez	bez	bez	bez
Sulfati	250 mg/l	20,48	22,72	20,15
Ukupna tvrdoća	mg/l	213	145	205
Ukupna tvrdoća	o nj	11,93	8,12	11,48
TOC	mg/l	1,033	1,073	1,077
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,6679	0,6900	0,6407



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME ZAPREMINA m3 KOMORA Datum/mjesec /vrijeme	MDK N.N. (125/17)	Sutikva Nova 2 x 2500		
		LJEVA 10.08.20 / 8h00min	DESNA 10.08.20 / 8h05min	
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	1	1	
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0	
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0	
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0	
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0	
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0	
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0	
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0085	0,0166	
Nitrit	0,5 mg/l	0,0047	0,0081	
Nitrat	50 mg/l	2,805	2,848	
Klorid	250 mg/l	17,94	18,50	
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,868	0,759	
pH	6,5-9,5	7,77	7,86	
Elektrovodljivost	μS/cm	514	508	
Temperatura	25 o C	23,8	23,5	
Mutnoca	4 o NTU	0,324	0,466	
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,34	0,34	
Miris, boja, okus	bez	bez	bez	
Sulfati	250 mg/l	29,45	27,59	
Ukupna tvrdoća	mg/l	200	147	
Ukupna tvrdoća	o nj	11,20	8,23	
TOC	mg/l	1,819	1,417	
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,6000	0,6222	



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME ZAPREMINA m3 KOMORA Datum/mjesec /vrijeme	MDK N.N. (125/17)	Spile – Mravinci 2 x 450	
		LJEVA 11.08.20 / 8h30min	DESNA 11.08.20 / 8h40min
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0226	0,0123
Nitrit	0,5 mg/l	0,0051	0,0054
Nitrat	50 mg/l	2,969	2,704
Klorid	250 mg/l	30,40	29,75
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,573
pH	6,5-9,5	7,76	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	511	511
Temperatura	25 o C	23,1	23,2
Mutnoca	4 o NTU	0,546	0,440
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,34	0,34
Miris, boja, okus	bez	bez	bez
Sulfati	250 mg/l	28,19	27,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	214	214
Ukupna tvrdoća	o nj	11,98	11,98
TOC	mg/l	1,467	1,036
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5821	0,5921



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME ZAPREMINA m3 KOMORA Datum/mjesec /vrijeme	MDK N.N. (125/17)	Kućine 2 x 40	
		LJEVA	DESNA
		11.08.20./ 8h00min	11.08.20/8h10min
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	1	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0102	0,0412
Nitrit	0,5 mg/l	0,0560	0,0570
Nitrat	50 mg/l	2,937	2,651
Klorid	250 mg/l	31,00	31,77
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,589	0,635
pH	6,5-9,5	7,69	7,88
Elektrovodljivost	μS/cm	509	512
Temperatura	o C	23,4	23,1
Mutnoca	o NTU	0,429	0,426
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,33	0,33
Miris, boja, okus	bez	bez	bez
Sulfati	250 mg/l	28,25	28,46
Ukupna tvrdoća	mg/l	207	206
Ukupna tvrdoća	o nj	11,59	11,54
TOC	mg/l	0,9626	1,535
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5847	0,6159



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME
ZAPREMINA m3
KOMORA

Datum/mjesec /vrijeme

Sveti Kajo 2 x 450

LIJEVA

DESNA

13.08.20./9h30min 13.08.20./9h35min

Mikrobiološki pokazatelji MDK N.N. (125/17)

Broj kolonija na 22 °C	100	broj / 1ml
Broj kolonija na 36 °C	100	broj / 1ml
E. coli	0	broj / 100 ml
Ukupni koliformi	0	broj / 100 ml
Enterokoki	0	broj / 100 ml
Clostridium perfringens	0	broj / 100 ml
Pseudomonas aeruginosa	0	broj / 100 ml

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5	mg/l
Nitrit	0,5	mg/l
Nitrat	50	mg/l
Klorid	250	mg/l
Utošak KMnO ₄	5	mg/l O ₂
pH	6,5-9,5	
Elektrovodljivost		μS/cm
Temperatura	25	o C
Mutnoca	4	o NTU
Slobodni klor	0,5	mg/l
Miris, boja, okus	bez	
Sulfati	250	mg/l

0,0089	0,0144
0,0056	0,0057
3,288	2,711
30,42	32,04
0,906	0,705
7,72	7,74
518	518
21,9	22,0
0,482	0,283
0,34	0,34
bez	bez
28,80	28,78

Ukupna tvrdoća	mg/l
Ukupna tvrdoća	o nj

203	210
11,37	11,76

TOC	mg/l
Ukupni N (dušik)	mg/l

1,205	0,8642
0,5778	0,5771



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME			Voljak 250 (100/150)	Rupotina 450
ZAPREMINA m ³				
KOMORA				
Datum/mjesec /vrijeme			13.08.20./9h30min	13.08.20./9h00min
Mikrobiološki pokazatelji				
	MDK N.N. (125/17)			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml		0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml		0	0
E. coli	0 broj / 100 ml		0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml		0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml		0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml		0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml		0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l		0,0148	0,0131
Nitrit	0,5 mg/l		0,0059	0,0080
Nitrat	50 mg/l		3,216	3,078
Klorid	250 mg/l		30,74	27,88
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂		0,689	0,674
pH	6,5-9,5		7,46	7,85
Elektrovodljivost	μS/cm		522	463
Temperatura	25 o C		22,3	23,4
Mutnoca	4 o NTU		1,15	0,145
Slobodni klor	0,5 mg/l		0,34	0,18
Miris, boja, okus	bez		bez	bez
Sulfati	250 mg/l		28,65	26,05
Ukupna tvrdoća	mg/l		206	192
Ukupna tvrdoća	o nj		11,54	10,75
TOC	mg/l		1,502	1,053
Ukupni N (dušik)	mg/l		0,5998	0,591



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME ZAPREMINA m ³ KOMORA			Klis Megdan 1200	Klis Kosa 100	Klis Ozrina 25
Datum/mjesec /vrijeme			14.08.20./9h20min	14.08.20./9h00min	14.08.20./8h20min
Mikrobiološki pokazatelji		MDK N.N. (125/17)			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml		0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml		0	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml		0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml		0	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml		0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml		0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml		0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji					
Amonij	0,5 mg/l		0,0067	0,0102	0,0076
Nitrit	0,5 mg/l		0,0062	0,0551	0,0047
Nitrat	50 mg/l		3,185	2,955	2,649
Klorid	250 mg/l		19,21	28,95	30,96
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂		0,697	0,86	0,992
pH	6,5-9,5		7,55	7,56	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm		457	504	512
Temperatura	25 o C		23,9	23,4	23,0
Mutnoca	4 o NTU		0,176	0,429	0,713
Slobodni klor	0,5 mg/l		0,05	0,34	0,34
Miris, boja, okus	bez		bez	bez	bez
Sulfati	250 mg/l		21,32	24,85	29,44
Ukupna tvrdoća	mg/l		195	191	185
Ukupna tvrdoća	o nj		10,92	10,70	10,36
TOC	mg/l		1,300	1,320	1,298
Ukupni N (dušik)	mg/l		0,5889	0,5755	0,613