



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.04.2022. - 30.04.2022.

Mjesto uzorkovanja	JADRO (sirova voda)		
---------------------------	----------------------------	--	--

	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	15	80	150
Broj kolonija na 36 °C	1	24	119
E. coli	0	4	9
Ukupni koliformi	1	71	300
Enterokoki	0	2	5
Clostridium perfringens	0	1	4
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,0005	0,0042	0,0171
Nitrit	0,0000	0,0022	0,0153
Nitrat	2,076	1,267	1,565
Klorid	8,49	14,31	19,85
Utrošak KMnO ₄	0,759	4,896	6,285
pH	7,38	7,22	7,57
Elektrovodljivost	376	399	431
Temperatura	12,5	12,3	12,5
Mutnoća	1,990	1,883	2,850
Sulfati	11,91	7,66	9,22
Ukupna tvrdoća	228	223	248
Ukupna tvrdoća	12,77	12,46	13,89
TOC	1,537	1,2390	1,6040
Ukupni N	0,3833	0,4351	0,4614