



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Marina</b>			
---------------------------	---------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0046	0,0055	0,0067
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,105	1,775	2,737
Klorid	<b>250</b> mg/l	264,82	350,99	410,87
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,697	0,874	1,038
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,00	7,20	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	1465	1782	1977
Temperatura*mjereno u lab.	o C	19,4	20,2	20,8
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,219	1,650	5,680
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,24	0,27
Sulfati	<b>250</b> mg/l	44,66	58,92	69,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	342	371	390
Ukupna tvrdoća	oNJ	19,15	20,79	21,84
TOC	mg/l	1,2930	1,5093	1,7850
Ukupni N	mg/l	0,4559	0,6155	0,8036



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.11.2021. - 30.11.2021.

Mjesto uzorkovanja	Vinišće			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0038	0,0045	0,0052
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,559	1,785	2,010
Klorid	<b>250</b> mg/l	11,71	33,75	55,79
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,697	0,736
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,52	7,54	7,56
Elektrovodljivost	μS/cm	547	626	705
Temperatura*mjereno u lab.	o C	18,2	19,8	21,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,449	0,507	0,564
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	69,38	71,99	74,60
Ukupna tvrdoća	mg/l	275	283	291
Ukupna tvrdoća	oNJ	15,40	15,85	16,30
TOC	mg/l	1,1800	1,2180	1,2560
Ukupni N	mg/l	0,4308	0,4331	0,4354