



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 1 (gornja) 2 x 3750

LIJEVA

DESNA

19.02.20/8:25h

19.02.20/8:30h

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0044	0,0059
Nitrit	0,5 mg/l	0,0003	0,0001
Nitrat	50 mg/l	3,065	2,927
Klorid	250 mg/l	10,06	10,34
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,829	0,767
pH	6,5-9,5	7,75	7,28
Elektrovodljivost	μS/cm	442	448
Temperatura	25 o C	19,3	19,2
Mutnoca	4 o NTU	1,090	0,971
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,24	0,24
Sulfati	250 mg/l	14,63	16,18
TOC	mg/l	1,121	1,064
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,6367	0,6375



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 2 (srednja) 2 x 500

LIJEVA

DESNA

19.02.20/8:50h

19.02.20/8:55h

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0049	0,0044
Nitrit	0,5 mg/l	0,0001	0,0001
Nitrat	50 mg/l	2,878	2,946
Klorid	250 mg/l	10,19	10,42
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,813	0,728
pH	6,5-9,5	7,31	7,74
Elektrovodljivost	μS/cm	445	444
Temperatura	25 o C	19,4	19,4
Mutnoca	4 o NTU	1,080	0,993
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,28	0,28
Sulfati	250 mg/l	15,11	16,14
TOC	mg/l	1,034	1,058
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,6322	0,6283



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 3 (donja) 2 x 5000

LIJEVA

DESNA

19.02.20/9:15h

19.02.20/9:20h

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0045	0,0056
Nitrit	0,5 mg/l	0,0002	0,0007
Nitrat	50 mg/l	2,964	3,060
Klorid	250 mg/l	10,33	9,88
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,899	0,875
pH	6,5-9,5	7,69	7,31
Elektrovodljivost	μS/cm	444	449
Temperatura	25 o C	19,3	19,3
Mutnoca	4 o NTU	0,929	1,170
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,28	0,28
Sulfati	250 mg/l	16,08	15,20
TOC	mg/l	1,100	1,113
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,6346	0,6578