



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.04.2020. - 30.04.2020.

Mjesto uzorkovanja	Marina
--------------------	--------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0035	0,0108	0,0190
Nitrit	0,5 mg/l	0,0010	0,0026	0,0039
Nitrat	50 mg/l	1,843	2,278	3,097
Klorid	250 mg/l	198,07	294,54	338,51
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,713	0,826	1,007
pH	6,5-9,5	6,99	7,19	7,52
Elektrovodljivost	μS/cm	1122	1489	1649
Temperatura	o C	17,2	19,4	21,0
Mutnoca	4 o NTU	0,117	0,193	0,289
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,32	0,35
Sulfati	250 mg/l	37,33	54,31	64,28



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.04.2020. - 30.04.2020.

Mjesto uzorkovanja	Vinišće			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0046	0,0066	0,0105
Nitrit	0,5 mg/l	0,0013	0,0021	0,0033
Nitrat	50 mg/l	2,269	2,554	3,209
Klorid	250 mg/l	197,55	274,54	334,71
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,798	0,878	1,023
pH	6,5-9,5	7,02	7,38	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	1137	1443	1629
Temperatura	o C	19,2	19,5	20,3
Mutnoca	4 o NTU	0,247	0,796	2,260
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,20	0,29	0,33
Sulfati	250 mg/l	34,95	52,38	62,46