



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.11.2020. - 30.11.2020.

Mjesto uzorkovanja	Dugopolje			
--------------------	-----------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0098	0,0101	0,0103
Nitrit	0,5 mg/l	0,0063	0,0115	0,0166
Nitrat	50 mg/l	1,625	1,673	1,720
Klorid	250 mg/l	4,48	4,67	4,85
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,748	0,837
pH	6,5-9,5	7,66	7,69	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	361	373	384
Temperatura*mjereno u laboratoriju	o C	17,1	17,8	18,4
Mutnoća	4 o NTU	0,319	0,433	0,546
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	15,74	19,55	23,36
Ukupna tvrdoća	mg/l	207	212	216
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,59	11,84	12,10
TOC	mg/l	0,4715	0,5084	0,5452
Ukupni N	mg/l	0,1531	0,1649	0,1766



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.11.2020. - 30.11.2020.

Mjesto uzorkovanja	Dugobabe
--------------------	----------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0098	0,0109	0,0119
Nitrit	0,5 mg/l	0,0054	0,0064	0,0074
Nitrat	50 mg/l	1,450	1,592	1,733
Klorid	250 mg/l	4,22	4,53	4,84
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,720	0,744	0,767
pH	6,5-9,5	7,55	7,58	7,60
Elektrovodljivost	μS/cm	364	367	370
Temperatura*mjereno u laboratoriju	o C	17,4	18,9	20,3
Mutnoća	4 o NTU	0,607	0,665	0,722
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,05	0,05	0,05
Sulfati	250 mg/l	11,26	14,60	17,94
Ukupna tvrdoća	mg/l	194	197	199
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,86	11,00	11,14
TOC	mg/l	0,4370	0,4972	0,5574
Ukupni N	mg/l	0,1561	0,1576	0,1590



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.11.2020. - 30.11.2020.

Mjesto uzorkovanja	Konjsko			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0139	0,0180	0,0221
Nitrit	0,5 mg/l	0,0060	0,0072	0,0084
Nitrat	50 mg/l	1,540	1,547	1,554
Klorid	250 mg/l	4,38	4,45	4,51
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,798	0,821	0,844
pH	6,5-9,5	7,61	7,62	7,62
Elektrovodljivost	μS/cm	359	362	365
Temperatura*mjereno u laboratoriju	o C	20,2	20,4	20,5
Mutnoća	4 o NTU	0,399	0,430	0,461
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,14	0,15	0,15
Sulfati	250 mg/l	13,66	15,12	16,58
Ukupna tvrdoća	mg/l	197	204	211
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,03	11,42	11,82
TOC	mg/l	0,4537	0,4553	0,4569
Ukupni N	mg/l	0,1605	0,1657	0,1709



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.11.2020. - 30.11.2020.

Mjesto uzorkovanja	Prugovo
---------------------------	----------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0157	0,0157	0,0157
Nitrit	0,5 mg/l	0,0065	0,0065	0,0065
Nitrat	50 mg/l	1,805	1,805	1,805
Klorid	250 mg/l	4,58	4,58	4,58
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	1,023	1,023	1,023
pH	6,5-9,5	7,63	7,63	7,63
Elektrovodljivost	μS/cm	359	359	359
Temperatura*mjereno u laboratoriju	o C	19,6	19,6	19,6
Mutnoća	4 o NTU	0,338	0,338	0,338
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	250 mg/l	18,86	18,86	18,86
Ukupna tvrdoća	mg/l	209	209	209
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,70	11,70	11,70
TOC	mg/l	0,4214	0,4214	0,4214
Ukupni N	mg/l	0,1763	0,1763	0,1763



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.11.2020. - 30.11.2020.

Mjesto uzorkovanja	Neorić			
---------------------------	---------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0170	0,0170	0,0170
Nitrit	0,5 mg/l	0,0056	0,0056	0,0056
Nitrat	50 mg/l	1,578	1,578	1,578
Klorid	250 mg/l	4,58	4,58	4,58
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,875	0,875	0,875
pH	6,5-9,5	7,49	7,49	7,49
Elektrovodljivost	μS/cm	361	361	361
Temperatura*mjereno u laboratoriju	o C	19,8	19,8	19,8
Mutnoća	4 o NTU	0,476	0,476	0,476
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,18	0,18	0,18
Sulfati	250 mg/l	17,02	17,02	17,02
Ukupna tvrdoća	mg/l	210	210	210
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,76	11,76	11,76
TOC	mg/l	0,4877	0,4877	0,4877
Ukupni N	mg/l	0,1703	0,1703	0,1703