



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.09.2021. - 30.09.2021.

Mjesto uzorkovanja	Trogir			
--------------------	--------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0014	0,0023	0,0028
Nitrat	50 mg/l	2,198	2,346	2,488
Klorid	250 mg/l	29,97	32,36	33,90
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,511	0,606	0,658
pH	6,5-9,5	7,45	7,64	7,76
Elektrovodljivost	μS/cm	508	517	524
Temperatura *mjereno u lab.	o C	22,3	23,2	24,1
Mutnoća	4 o NTU	0,492	0,575	0,625
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	22,68	23,99	26,39
Ukupna tvrdoća	mg/l	213	232	250
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,93	12,99	14,00
TOC	mg/l	0,9296	1,1069	1,3190
Ukupni N	mg/l	0,3638	0,3933	0,4310



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.09.2021. - 30.09.2021.

Mjesto uzorkovanja	Slatine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0019	0,0034	0,0045
Nitrat	50 mg/l	2,299	2,529	2,852
Klorid	250 mg/l	29,23	31,85	33,65
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,759	0,937
pH	6,5-9,5	7,37	7,52	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	506	515	522
Temperatura *mjereno u lab.	o C	23,1	23,4	23,7
Mutnoća	4 o NTU	0,438	0,667	0,967
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	22,76	23,58	25,25
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	230	249
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	12,88	13,94
TOC	mg/l	0,8555	1,1694	1,5270
Ukupni N	mg/l	0,3413	0,3783	0,4156



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.09.2021. - 30.09.2021.

Mjesto uzorkovanja	Okrug			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0005	0,0024	0,0045
Nitrat	50 mg/l	2,355	2,506	2,617
Klorid	250 mg/l	28,53	32,05	34,95
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,750	0,806
pH	6,5-9,5	7,58	7,74	7,95
Elektrovodljivost	μS/cm	501	517	534
Temperatura *mjereno u lab.	o C	22,0	23,4	25,4
Mutnoća	4 o NTU	0,459	0,536	0,677
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	22,67	24,51	28,56
Ukupna tvrdoća	mg/l	207	236	264
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,59	13,20	14,78
TOC	mg/l	1,0150	1,2414	1,4090
Ukupni N	mg/l	0,3444	0,3986	0,4513



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.09.2021. - 30.09.2021.

Mjesto uzorkovanja	Medena			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0025	0,0040	0,0075
Nitrat	50 mg/l	2,243	2,524	3,013
Klorid	250 mg/l	29,36	31,99	33,75
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,620	0,658
pH	6,5-9,5	7,41	7,63	7,85
Elektrovodljivost	μS/cm	508	517	527
Temperatura *mjereno u lab.	o C	23,4	24,3	25,5
Mutnoća	4 o NTU	0,253	0,440	0,633
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	22,21	23,20	24,38
Ukupna tvrdoća	mg/l	217	237	254
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,15	13,27	14,22
TOC	mg/l	1,2320	1,7005	2,9670
Ukupni N	mg/l	0,3558	0,3901	0,4262