



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Kaštel Sućurac</b>
---------------------------	-----------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0030	0,0174	0,0360
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0013	0,0035
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,702	2,793	2,965
Klorid	<b>250</b> mg/l	30,37	33,41	38,00
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,643	0,795	0,883
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,51	7,58	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	516	521	529
Temperatura	o C	22,7	23,4	24,3
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,298	0,799	1,590
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,90	25,21	27,45
Ukupna tvrdoća	mg/l	209	213	220
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,70	11,93	12,32
TOC	mg/l	1,467	1,467	1,467
Ukupni N	mg/l	0,5673	0,5673	0,5673



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Kaštel Stari</b>
---------------------------	---------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0042	0,0154	0,0329
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0032	0,0039	0,0047
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,621	3,084	3,463
Klorid	<b>250</b> mg/l	29,80	32,61	35,17
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,503	0,669	0,899
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,64	7,69	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	507	518	529
Temperatura	o C	22,0	23,6	25,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,247	0,325	0,560
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	25,28	28,98	31,22
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	211	223
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	11,82	12,49
TOC	mg/l	0,973	1,181	1,556
Ukupni N	mg/l	0,4124	0,5434	0,5895



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Kaštel Gomilica</b>
---------------------------	------------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0023	0,0065	0,0091
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0023	0,0038	0,0047
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,636	3,018	3,425
Klorid	<b>250</b> mg/l	29,11	32,22	36,11
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,786	1,061
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,46	7,63	7,88
Elektrovodljivost	μS/cm	518	524	535
Temperatura	o C	23,8	24,0	24,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,251	0,691	1,270
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	26,63	28,13	29,13
Ukupna tvrdoća	mg/l	207	208	208
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,59	11,62	11,65
TOC	mg/l	1,054	1,243	1,592
Ukupni N	mg/l	0,4849	0,5475	0,5874



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja

Kaštel Kambelovac

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0041	0,0081	0,0119
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0002	0,0031	0,0053
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,711	2,910	3,322
Klorid	<b>250</b> mg/l	30,73	31,95	34,70
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,534	0,684	0,806
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,53	7,65	7,76
Elektrovodljivost	μS/cm	512	519	522
Temperatura	o C	23,6	23,7	23,8
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,227	0,306	0,398
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	27,21	28,07	29,10
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	209	212
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	11,72	11,87
TOC	mg/l	1,068	1,324	1,579
Ukupni N	mg/l	0,5678	0,5743	0,5808