



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Stomorska
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0043	0,0081	0,0147
Nitrit	0,5 mg/l	0,0015	0,0040	0,0063
Nitrat	50 mg/l	0,856	1,087	1,341
Klorid	250 mg/l	57,39	62,93	68,75
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,550	0,751	1,061
pH	6,5-9,5	7,97	8,04	8,18
Elektrovodljivost	μS/cm	535	563	585
Temperatura	o C	22,8	23,7	25,3
Mutnoća	4 o NTU	0,243	0,263	0,286
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,12	0,20
Sulfati	250 mg/l	26,48	29,82	34,75
Ukupna tvrdoća	mg/l	184	192	207
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,30	10,74	11,59
TOC	mg/l	1,065	1,370	1,625
Ukupni N	mg/l	0,2422	0,2782	0,2954



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.08.2020. - 31.08.2020.

Mjesto uzorkovanja	Maslinica
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	16	75
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0025	0,0045	0,0076
Nitrit	0,5 mg/l	0,0026	0,0079	0,0136
Nitrat	50 mg/l	1,011	1,128	1,427
Klorid	250 mg/l	61,72	67,23	70,88
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,519	0,744	1,054
pH	6,5-9,5	8,00	8,10	8,23
Elektrovodljivost	μS/cm	530	557	571
Temperatura	o C	23,0	23,7	24,5
Mutnoća	4 o NTU	0,204	0,223	0,270
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,08	0,10
Sulfati	250 mg/l	27,32	28,53	29,44
Ukupna tvrdoća	mg/l	182	185	190
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,19	10,36	10,64
TOC	mg/l	0,935	1,269	1,536
Ukupni N	mg/l	0,2296	0,2806	0,3079