



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 1 (gornja) 2 x 3750

LIJEVA

DESNA

07.07.20 / 8h15min

07.07.20 / 8h20min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0017	0,0027
Nitrit	0,5 mg/l	0,0022	0,0026
Nitrat	50 mg/l	2,654	2,790
Klorid	250 mg/l	24,04	23,97
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,527
pH	6,5-9,5	7,53	7,49
Elektrovodljivost	μS/cm	473	477
Temperatura	25 o C	19,9	19,6
Mutnoca	4 o NTU	0,294	0,456
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	21,79	23,45
Ukupna tvrdoća	mg/l	204	196
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,42	10,98
TOC	mg/l	0,9942	1,439
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5771	0,5582



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 2 (srednja) 2 x 500

LIJEVA

DESNA

07.07.20 /8h50min

07.07.20 / 8h55min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0019	0,0018
Nitrit	0,5 mg/l	0,0025	0,0023
Nitrat	50 mg/l	2,831	2,681
Klorid	250 mg/l	25,30	25,18
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,480	0,511
pH	6,5-9,5	7,52	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	480	477
Temperatura	25 o C	19,2	18,9
Mutnoca	4 o NTU	0,302	0,429
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	23,17	23,54
Ukupna tvrdoća	mg/l	200	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,2	11,48
TOC	mg/l	1,081	0,9236
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5802	0,5723



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 3 (donja) 2 x 5000

LIJEVA

DESNA

07.07.20 /9h10min

07.07.20 / 9h15min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0051	0,0046
Nitrit	0,5 mg/l	0,0025	0,0026
Nitrat	50 mg/l	2,979	2,604
Klorid	250 mg/l	23,91	24,47
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,542
pH	6,5-9,5	7,49	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	476	472
Temperatura	25 o C	19,0	19,4
Mutnoca	4 o NTU	0,320	0,273
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	22,69	22,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	205	204
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,48	11,42
TOC	mg/l	1,009	1,056
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5699	0,5736