



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2021. - 31.01.2021.

Mjesto uzorkovanja	Stomorska
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0102	0,0133	0,0168
Nitrit	0,5 mg/l	0,0054	0,0070	0,0082
Nitrat	50 mg/l	1,223	1,412	1,551
Klorid	250 mg/l	9,00	11,10	12,95
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,387	0,620	0,798
pH	6,5-9,5	7,79	7,80	7,82
Elektrovodljivost	μS/cm	384	388	391
Temperatura *mjereno u lab.	o C	12,3	12,7	13,3
Mutnoća	4 o NTU	0,262	0,376	0,469
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,10	0,13	0,20
Sulfati	250 mg/l	13,12	14,70	16,30
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	215	221
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	12,04	12,38
TOC	mg/l	1,3810	1,4123	1,4310
Ukupni N	mg/l	0,3943	0,4044	0,4099



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.01.2021. - 31.01.2021.

Mjesto uzorkovanja	Maslinica			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0088	0,0111	0,0143
Nitrit	0,5 mg/l	0,0069	0,0082	0,0089
Nitrat	50 mg/l	1,585	1,628	1,710
Klorid	250 mg/l	10,89	12,21	13,64
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,395	0,659	0,868
pH	6,5-9,5	7,77	7,82	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	382	385	389
Temperatura *mjereno u lab.	o C	10,6	12,8	14,4
Mutnoća	4 o NTU	0,362	0,397	0,428
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	14,90	15,87	17,03
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	205	209
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	11,50	11,70
TOC	mg/l	1,2760	1,3320	1,3930
Ukupni N	mg/l	0,3943	0,4166	0,4301