



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2021. - 31.01.2021.

Mjesto uzorkovanja	Srinjine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0093	0,0093	0,0093
Nitrit	0,5 mg/l	0,0059	0,0059	0,0059
Nitrat	50 mg/l	1,496	1,496	1,496
Klorid	250 mg/l	7,86	7,86	7,86
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,643	0,643	0,643
pH	6,5-9,5	7,84	7,84	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	388	388	388
Temperatura *mjereno u lab.	o C	15,4	15,4	15,4
Mutnoća	4 o NTU	0,944	0,944	0,944
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,28	0,28	0,28
Sulfati	250 mg/l	15,43	15,43	15,43
Ukupna tvrdoća	mg/l	220	220	220
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,32	12,32	12,32
TOC	mg/l	1,0720	1,0720	1,0720
Ukupni N	mg/l	0,3955	0,3955	0,3955



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.01.2021. - 31.01.2021.

Mjesto uzorkovanja	Filipovići
---------------------------	-------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	2	2	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0108	0,0108	0,0108
Nitrit	0,5 mg/l	0,0065	0,0065	0,0065
Nitrat	50 mg/l	1,389	1,389	1,389
Klorid	250 mg/l	9,40	9,40	9,40
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,558	0,558
pH	6,5-9,5	8,00	8,00	8,00
Elektrovodljivost	μS/cm	385	385	385
Temperatura *mjereno u lab.	o C	15,7	15,7	15,7
Mutnoća	4 o NTU	0,708	0,708	0,708
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,12	0,12	0,12
Sulfati	250 mg/l	16,49	16,49	16,49
Ukupna tvrdoća	mg/l	225	225	225
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,60	12,60	12,60
TOC	mg/l	1,1540	1,1540	1,1540
Ukupni N	mg/l	0,3878	0,3878	0,3878



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.01.2021. - 31.01.2021.

Mjesto uzorkovanja	Dubrava			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0153	0,0153	0,0153
Nitrit	0,5 mg/l	0,0080	0,0080	0,0080
Nitrat	50 mg/l	1,187	1,187	1,187
Klorid	250 mg/l	11,14	11,14	11,14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,480	0,480	0,480
pH	6,5-9,5	7,83	7,83	7,83
Elektrovodljivost	μS/cm	387	387	387
Temperatura *mjereno u lab.	o C	15,0	15,0	15,0
Mutnoća	4 o NTU	0,341	0,341	0,341
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,25	0,25	0,25
Sulfati	250 mg/l	16,86	16,86	16,86
Ukupna tvrdoća	mg/l	231	231	231
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,94	12,94	12,94
TOC	mg/l	1,1510	1,1510	1,1510
Ukupni N	mg/l	0,3447	0,3447	0,3447



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.01.2021. - 31.01.2021.

Mjesto uzorkovanja	Sitno Donje			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0077	0,0077	0,0077
Nitrit	0,5 mg/l	0,0051	0,0051	0,0051
Nitrat	50 mg/l	1,072	1,072	1,072
Klorid	250 mg/l	8,09	8,09	8,09
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,480	0,480	0,480
pH	6,5-9,5	7,80	7,80	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	376	376	376
Temperatura *mjereno u lab.	o C	15,3	15,3	15,3
Mutnoća	4 o NTU	1,240	1,240	1,240
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,13	0,13	0,13
Sulfati	250 mg/l	4,19	4,19	4,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	225	225	225
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,60	12,60	12,60
TOC	mg/l	0,6652	0,6652	0,6652
Ukupni N	mg/l	0,2593	0,2593	0,2593



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.01.2021. - 31.01.2021.

Mjesto uzorkovanja	Sitno Gornje
---------------------------	---------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0120	0,0120	0,0120
Nitrit	0,5 mg/l	0,0062	0,0062	0,0062
Nitrat	50 mg/l	1,621	1,621	1,621
Klorid	250 mg/l	10,93	10,93	10,93
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,620	0,620
pH	6,5-9,5	7,93	7,93	7,93
Elektrovodljivost	μS/cm	377	377	377
Temperatura *mjereno u lab.	o C	15,3	15,3	15,3
Mutnoća	4 o NTU	0,411	0,411	0,411
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	250 mg/l	16,71	16,71	16,71
Ukupna tvrdoća	mg/l	224	224	224
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,54	12,54	12,54
TOC	mg/l	1,0590	1,0590	1,0590
Ukupni N	mg/l	0,3637	0,3637	0,3637