



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.10.2020. - 31.10.2020.

Mjesto uzorkovanja	Srinjine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0178	0,0259	0,0340
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0022	0,0044
Nitrat	<b>50</b> mg/l	0,995	1,403	1,811
Klorid	<b>250</b> mg/l	36,07	45,14	54,20
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,589	0,624	0,658
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,81	7,90	7,98
Elektrovodljivost	<b>μS/cm</b>	485	501	516
Temperatura * mjereno u lab.	<b>o C</b>	20,4	20,4	20,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,295	0,487	0,679
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,22	0,26	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,08	20,12	20,16
Ukupna tvrdoća	<b>mg/l</b>	213	213	213
Ukupna tvrdoća	<b>oNJ</b>	11,93	11,93	11,93
TOC	<b>mg/l</b>	0,5860	0,6031	0,6202
Ukupni N	<b>mg/l</b>	0,1528	0,1674	0,1820



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.10.2020. - 31.10.2020.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Filipovići</b>
---------------------------	-------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0184	0,0197	0,0210
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0030	0,0060
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,054	1,414	1,774
Klorid	<b>250</b> mg/l	34,18	46,89	59,60
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,798	1,143	1,488
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,08	7,53	7,98
Elektrovodljivost	μS/cm	472	496	520
Temperatura * mjereno u lab.	o C	19,7	20,0	20,2
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,220	0,327	0,434
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,36	19,42	19,47
Ukupna tvrdoća	mg/l	215	215	215
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,04	12,04	12,04
TOC	mg/l	0,5511	0,5894	0,6277
Ukupni N	mg/l	0,1589	0,1750	0,1910



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.10.2020. - 31.10.2020.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Dubrava</b>
---------------------------	----------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	9	9	9
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0390	0,0390	0,0390
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,818	1,818	1,818
Klorid	<b>250</b> mg/l	53,60	53,60	53,60
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,875	0,875	0,875
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,94	7,94	7,94
Elektrovodljivost	μS/cm	501	501	501
Temperatura * mjereno u lab.	o C	20,3	20,3	20,3
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,273	0,273	0,273
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,16	17,16	17,16
Ukupna tvrdoća	mg/l			
Ukupna tvrdoća	oNJ			
TOC	mg/l	0,5105	0,5105	0,5105
Ukupni N	mg/l	0,1720	0,1720	0,1720



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.10.2020. - 31.10.2020.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Sitno Donje</b>
---------------------------	--------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0100	0,0100	0,0100
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,566	2,566	2,566
Klorid	<b>250</b> mg/l	51,60	51,60	51,60
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,728	0,728	0,728
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,85	7,85	7,85
Elektrovodljivost	μS/cm	474	474	474
Temperatura * mjereno u lab.	o C	20,4	20,4	20,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,394	0,394	0,394
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	11,57	11,57	11,57
Ukupna tvrdoća	mg/l			
Ukupna tvrdoća	oNJ			
TOC	mg/l	0,4477	0,4477	0,4477
Ukupni N	mg/l	0,2343	0,2343	0,2343



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.10.2020. - 31.10.2020.

Mjesto uzorkovanja

Sitno Gornje

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0300	0,0300	0,0300
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,877	1,877	1,877
Klorid	<b>250</b> mg/l	50,80	50,80	50,80
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,697	0,697	0,697
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,98	7,98	7,98
Elektrovodljivost	μS/cm	505	505	505
Temperatura * mjereno u lab.	o C	20,5	20,5	20,5
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,229	0,229	0,229
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,93	20,93	20,93
Ukupna tvrdoća	mg/l			
Ukupna tvrdoća	oNJ			
TOC	mg/l	0,4658	0,4658	0,4658
Ukupni N	mg/l	0,1698	0,1698	0,1698