



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 1 (gornja) 2 x 3750

LIJEVA

DESNA

09.02.21 / 8h30min

09.02.21 / 8h30min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	3	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0393	0,0380
Nitrit	0,5 mg/l	0,0096	0,0120
Nitrat	50 mg/l	2,332	2,360
Klorid	250 mg/l	7,38	7,34
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,604
pH	6,5-9,5	7,13	7,23
Elektrovodljivost	μS/cm	402	404
Temp.*mjereno u laboratoriju	25 o C	17,5	17,4
Mutnoća	4 o NTU	1,440	1,260
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	4,61	4,63
Ukupna tvrdoća	mg/l	181	182
Ukupna tvrdoća	onj	10,14	10,19
TOC	mg/l	0,8097	0,7873
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,5121	0,5174



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 2 (srednja) 2 x 500

LIJEVA

DESNA

11.02.21 / 8h20min

11.02.21 / 8h30min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0095	0,0049
Nitrit	0,5 mg/l	0,0089	0,0091
Nitrat	50 mg/l	1,985	1,812
Klorid	250 mg/l	6,84	6,54
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,542
pH	6,5-9,5	7,42	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	393	385
Temp.*mjereno u laboratoriju	25 o C	18,3	18,2
Mutnoca	4 o NTU	2,040	2,970
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	4,36	4,11
Ukupna tvrdoća	mg/l	180	177
Ukupna tvrdoća	onj	10,08	9,91
TOC	mg/l	0,7404	0,6432
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4409	0,4107



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m³

KOMORA

Datum/vrijeme

VS VISOKA 3 (donja) 2 x 5000

LIJEVA

DESNA

11.02.21 / 8h45min

11.02.21 / 8h55min

MDK N.N. (125/17)

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	2	1
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij	0,5 mg/l	0,0061	0,0077
Nitrit	0,5 mg/l	0,0084	0,0091
Nitrat	50 mg/l	2,058	2,008
Klorid	250 mg/l	7,01	6,96
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,658
pH	6,5-9,5	7,34	7,62
Elektrovodljivost	μS/cm	397	392
Temp.*mjereno u laboratoriju	25 o C	18,4	18,5
Mutnoca	4 o NTU	1,890	2,850
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	4,49	4,44
Ukupna tvrdoća	mg/l	182	181
Ukupna tvrdoća	onj	10,19	10,14
TOC	mg/l	0,6508	0,6356
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,4534	0,4465