



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		FILIPOVIĆI	SRINJINE
ZAPREMINA m3		200	200
KOMORA			
Datum/mjesec /vrijeme		16.02.21./9h50min	16.02.21./8h55min
MDK N.N. (125/17)			
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	100 broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj / 1ml	0	0
E. coli	0 broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	0 broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	0 broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	0 broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj / 100 ml	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,5 mg/l	0,0046	0,0194
Nitrit	0,5 mg/l	0,0075	0,0082
Nitrat	50 mg/l	0,926	0,977
Klorid	250 mg/l	7,22	6,78
Utošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,751	0,72
pH	6,5-9,5	7,78	8,05
Elektrovodljivost	μS/cm	357	342
Temp. *mjereno u lab	25 o C	15,2	15,2
Mutnoca	4 o NTU	0,590	0,600
Slobodni klor	0,5 mg/l	0,28	0,13
Sulfati	250 mg/l	11,12	11,1
Ukupna tvrdoća	mg/l	177	171
Ukupna tvrdoća	mg/l	9,912	9,576
TOC	mg/l	1,4320	1,2610
Ukupni N (dušik)	mg/l	0,3906	0,3346