



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2021. - 30.06.2021.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Marina</b>			
---------------------------	---------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0003	0,0022	0,0047
Nitrat	<b>50</b> mg/l	3,073	3,256	3,540
Klorid	<b>250</b> mg/l	124,44	132,90	146,42
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,742	0,860
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,00	7,28	7,44
Elektrovodljivost	μS/cm	893	923	962
Temperatura*mjereno u lab.	o C	22,3	23,7	24,7
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,165	0,324	0,565
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,64	22,11	24,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	250	279	307
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,00	15,75	17,19
TOC	mg/l	0,4077	0,4970	0,7427
Ukupni N	mg/l	0,6541	0,6816	0,7265



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2021. - 30.06.2021.

Mjesto uzorkovanja	Vinišće			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0006	0,0017
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,294	1,436	1,518
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,38	16,38	18,74
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,764	1,046
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,56	7,69	7,76
Elektrovodljivost	μS/cm	539	549	558
Temperatura*mjereno u lab.	o C	22,7	24,4	26,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,603	0,958	1,310
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	51,76	53,69	56,91
Ukupna tvrdoća	mg/l	242	257	272
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,34	14,78	15,23
TOC	mg/l	0,4970	0,5713	0,6220
Ukupni N	mg/l	0,3309	0,3396	0,3560