



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.06.2021. - 30.06.2021.

Mjesto uzorkovanja	SOLIN
---------------------------	--------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0006
Nitrat	50 mg/l	2,470	2,472	2,474
Klorid	250 mg/l	10,37	10,96	11,33
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,666	0,744	0,798
pH	6,5-9,5	7,44	7,58	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	434	435	435
Temperatura*mjereno u lab.	o C	23,1	23,3	23,7
Mutnoća	4 o NTU	0,341	0,370	0,396
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	12,56	13,06	13,45
Ukupna tvrdoća	mg/l	202	208	213
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,14	11,61	11,93
TOC	mg/l	0,5637	0,6302	0,6803
Ukupni N	mg/l	0,5214	0,5287	0,5349



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.06.2021. - 30.06.2021.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0015
Nitrat	50 mg/l	2,404	2,429	2,468
Klorid	250 mg/l	9,62	10,65	11,86
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,581	0,771	0,992
pH	6,5-9,5	7,32	7,49	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	428	433	443
Temperatura*mjereno u lab.	o C	22,8	24,1	25,7
Mutnoća	4 o NTU	0,319	0,438	0,758
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	11,39	13,10	14,87
Ukupna tvrdoća	mg/l	197	211	221
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,14	11,74	12,38
TOC	mg/l	0,4959	0,6221	0,8617
Ukupni N	mg/l	0,5027	0,5334	0,5520



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.06.2021. - 30.06.2021.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo
---------------------------	-------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0006	0,0014
Nitrat	50 mg/l	2,403	2,414	2,437
Klorid	250 mg/l	10,22	11,03	12,04
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,581	0,810	1,007
pH	6,5-9,5	7,46	7,57	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	432	439	444
Temperatura*mjereno u lab.	o C	23,7	24,3	25,6
Mutnoća	4 o NTU	0,344	0,436	0,552
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	11,65	13,49	14,94
Ukupna tvrdoća	mg/l	198	212	224
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,09	11,82	12,54
TOC	mg/l	0,5705	0,6450	0,7803
Ukupni N	mg/l	0,5044	0,5458	0,5692



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.06.2021. - 30.06.2021.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0003	0,0007
Nitrat	50 mg/l	2,368	2,428	2,566
Klorid	250 mg/l	9,55	10,67	12,02
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,589	0,682	0,751
pH	6,5-9,5	7,41	7,51	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	426	431	438
Temperatura*mjereno u lab.	o C	21,3	22,1	23,3
Mutnoća	4 o NTU	0,340	0,711	1,610
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	11,01	12,85	14,90
Ukupna tvrdoća	mg/l	204	211	217
Ukupna tvrdoća	oNJ	0,00	8,95	12,15
TOC	mg/l	0,5889	0,6587	0,7728
Ukupni N	mg/l	0,5089	0,5230	0,5317



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.06.2021. - 30.06.2021.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0016
Nitrat	50 mg/l	2,337	2,368	2,404
Klorid	250 mg/l	9,49	10,13	10,77
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,633	0,759
pH	6,5-9,5	7,50	7,56	7,63
Elektrovodljivost	μS/cm	425	428	433
Temperatura*mjereno u lab.	o C	20,6	22,3	23,8
Mutnoća	4 o NTU	0,422	0,939	1,640
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	10,57	11,71	13,00
Ukupna tvrdoća	mg/l	206	208	213
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,06	10,51	11,93
TOC	mg/l	0,6219	0,7118	0,7748
Ukupni N	mg/l	0,3249	0,4720	0,5272



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.06.2021. - 30.06.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan
---------------------------	--------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0007	0,0024
Nitrat	50 mg/l	2,405	2,449	2,502
Klorid	250 mg/l	9,56	10,56	11,99
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,715	0,883
pH	6,5-9,5	7,39	7,50	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	422	433	445
Temperatura*mjereno u lab.	o C	21,0	23,3	25,1
Mutnoća	4 o NTU	0,347	0,610	1,540
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	11,06	13,00	14,84
Ukupna tvrdoća	mg/l	203	211	217
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,54	11,81	12,15
TOC	mg/l	0,5546	0,6888	0,8275
Ukupni N	mg/l	0,5150	0,5337	0,5654



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.06.2021. - 30.06.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0009	0,0034
Nitrat	50 mg/l	2,307	2,436	2,584
Klorid	250 mg/l	9,38	10,56	11,77
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,472	0,734	0,860
pH	6,5-9,5	7,39	7,66	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	426	435	442
Temperatura*mjereno u lab.	o C	21,0	23,1	24,7
Mutnoća	4 o NTU	0,355	0,776	2,100
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	10,99	13,04	14,49
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	209	216
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,31	11,74	12,10
TOC	mg/l	0,5166	0,7124	1,0120
Ukupni N	mg/l	0,5131	0,5293	0,5610



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.06.2021. - 30.06.2021.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0009
Nitrat	50 mg/l	2,421	2,458	2,493
Klorid	250 mg/l	10,51	11,01	11,39
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,496	0,772	1,038
pH	6,5-9,5	7,55	7,67	7,82
Elektrovodljivost	μS/cm	429	436	441
Temperatura*mjereno u lab.	o C	23,0	24,0	25,8
Mutnoća	4 o NTU	0,146	0,820	1,950
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	12,57	13,49	14,40
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	208	214
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,54	11,80	11,98
TOC	mg/l	0,5718	0,5977	0,6342
Ukupni N	mg/l	0,5236	0,5336	0,5499



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.06.2021. - 30.06.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
--------------------	-----------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0004	0,0010
Nitrat	50 mg/l	2,448	2,462	2,484
Klorid	250 mg/l	9,77	10,29	10,84
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,713	0,868
pH	6,5-9,5	7,36	7,47	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	427	434	440
Temperatura*mjereno u lab.	o C	22,7	23,9	25,3
Mutnoća	4 o NTU	0,369	0,450	0,594
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	11,64	12,69	13,65
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	205	212
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,37	12,26	13,55
TOC	mg/l	0,5468	0,6632	0,7968
Ukupni N	mg/l	0,5196	0,5338	0,5552



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.06.2021. - 30.06.2021.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
--------------------	------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0011
Nitrat	50 mg/l	2,431	2,438	2,444
Klorid	250 mg/l	9,86	10,43	11,12
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,511	0,656	0,782
pH	6,5-9,5	7,39	7,45	7,55
Elektrovodljivost	μS/cm	431	433	434
Temperatura*mjereno u lab.	o C	22,8	24,0	25,4
Mutnoća	4 o NTU	0,320	0,791	1,720
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	11,78	12,74	13,77
Ukupna tvrdoća	mg/l	198	208	220
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,59	11,96	12,32
TOC	mg/l	0,5562	0,6647	0,7607
Ukupni N	mg/l	0,5173	0,5265	0,5360