



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.04.2021. - 30.04.2021.

Mjesto uzorkovanja	Kaštel Sućurac
---------------------------	-----------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	2	9
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0034	0,0052	0,0064
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0002	0,0006
Nitrat	50 mg/l	2,224	2,458	2,664
Klorid	250 mg/l	9,05	9,74	10,41
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,612	0,682
pH	6,5-9,5	7,36	7,46	7,61
Elektrovodljivost	μS/cm	405	423	437
Temperatura*mjereno u lab.	o C	15,2	17,3	19,1
Mutnoća	4 o NTU	0,401	0,492	0,634
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	10,77	12,04	13,59
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	228	244
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	12,78	13,66
TOC	mg/l	0,4649	0,5918	0,7599
Ukupni N	mg/l	0,4748	0,5205	0,5631



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.04.2021. - 30.04.2021.

Mjesto uzorkovanja	Kaštel Stari
---------------------------	---------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0039	0,0055	0,0079
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0001	0,0003
Nitrat	50 mg/l	2,147	2,343	2,603
Klorid	250 mg/l	9,10	9,64	10,15
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,651	0,715	0,829
pH	6,5-9,5	7,55	7,64	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	399	416	438
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,7	18,8	20,1
Mutnoća	4 o NTU	0,431	0,439	0,455
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	10,33	11,79	13,41
Ukupna tvrdoća	mg/l	230	234	238
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,88	13,10	13,33
TOC	mg/l	0,5470	0,6662	0,8039
Ukupni N	mg/l	0,4803	0,5100	0,5546



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.04.2021. - 30.04.2021.

Mjesto uzorkovanja	Kaštel Gomilica
---------------------------	------------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0028	0,0045	0,0066
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,198	2,351	2,635
Klorid	250 mg/l	9,14	9,75	10,24
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,465	0,637	0,744
pH	6,5-9,5	7,36	7,39	7,46
Elektrovodljivost	μS/cm	400	417	429
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,7	19,1	21,6
Mutnoća	4 o NTU	0,344	0,532	0,830
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	10,05	11,96	13,42
Ukupna tvrdoća	mg/l	219	229	234
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,26	12,81	13,10
TOC	mg/l	0,5864	0,6705	0,8000
Ukupni N	mg/l	0,4911	0,5127	0,5474



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
 za razdoblje: 01.04.2021. - 30.04.2021.

Mjesto uzorkovanja

Kaštel Kambelovac

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0033	0,0046	0,0051
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0007	0,0026
Nitrat	50 mg/l	2,217	2,624	3,193
Klorid	250 mg/l	9,45	9,88	10,27
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,696	0,790
pH	6,5-9,5	7,43	7,66	7,87
Elektrovodljivost	μS/cm	404	424	441
Temperatura*mjereno u lab.	o C	17,5	18,5	20,5
Mutnoća	4 o NTU	0,445	0,767	1,570
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	10,44	12,22	13,85
Ukupna tvrdoća	mg/l	227	232	238
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,71	13,01	13,33
TOC	mg/l	0,5368	0,5842	0,6627
Ukupni N	mg/l	0,4831	0,5259	0,5622