



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.01.2020. - 31.03.2020.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Kanal "K. Štafilić"</b>
---------------------------	----------------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0032	0,0032	0,0032
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0007	0,0007	0,0007
Nitrat	<b>50</b> mg/l	3,705	3,705	3,705
Klorid	<b>250</b> mg/l	8,55	8,55	8,55
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,039	1,039	1,039
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,47	7,47	7,47
Elektrovodljivost	<b>μS/cm</b>	407	407	407
Temperatura	<b>o C</b>	18,3	18,3	18,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,440	1,440	1,440
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	9,42	9,42	9,42
TOC	<b>mg/l</b>	1,306	1,306	1,306
Ukupni N	<b>mg/l</b>	0,7434	0,7434	0,7434



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.01.2020. - 31.03.2020.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Kanal "K. Sućurac"</b>
---------------------------	---------------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0055	0,0055	0,0055
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0006	0,0006	0,0006
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,258	2,258	2,258
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,85	7,85	7,85
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,791	0,791	0,791
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,48	7,48	7,48
Elektrovodljivost	<b>μS/cm</b>	391	391	391
Temperatura	<b>o C</b>	18,0	18,0	18,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,530	1,530	1,530
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,40	0,40	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	8,05	8,05	8,05
TOC	<b>mg/l</b>	1,265	1,265	1,265
Ukupni N	<b>mg/l</b>	0,4868	0,4868	0,4868