



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

Mjesto uzorkovanja	JADRO (sirova voda)		
---------------------------	----------------------------	--	--

	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji			
Broj kolonija na 22 °C	18	80	220
Broj kolonija na 36 °C	5	21	77
E. coli	1	5	12
Ukupni koliformi	5	63	120
Enterokoki	0	2	8
Clostridium perfringens	0	2	4
Pseudomonas aeruginosa	0	1	3
Fizikalno-kemijski pokazatelji			
Amonij	0,0000	0,0024	0,0055
Nitrit	0,0070	0,0098	0,0154
Nitrat	1,809	2,209	2,661
Klorid	5,41	6,72	7,62
Utrošak KMnO ₄	0,620	0,764	0,968
pH	7,14	7,37	7,52
Elektrovodljivost	382	397	418
Temperatura	12,6	13,1	17,2
Mutnoća	1,090	1,684	2,510
Sulfati	3,43	4,78	6,35
Ukupna tvrdoća	179,00	191,58	209,00
Ukupna tvrdoća	10,02	10,73	11,70
TOC	0,595	0,6992	0,8260
Ukupni N	0,4164	0,4741	0,5427