



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Stomorska</b>
---------------------------	------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0019	0,0093	0,0145
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0071	0,0083	0,0102
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,026	1,301	1,432
Klorid	<b>250</b> mg/l	9,04	9,92	10,38
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,955	1,139
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,77	7,90	8,02
Elektrovodljivost	μS/cm	374	379	385
Temperatura*mjereno u lab.	o C	12,9	16,7	20,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,265	0,346	0,419
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,15	0,20
Sulfati	<b>250</b> mg/l	13,31	14,74	15,60
Ukupna tvrdoća	mg/l	172	177	180
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,63	9,90	10,08
TOC	mg/l	1,0780	1,1218	1,1510
Ukupni N	mg/l	0,3125	0,3489	0,3760



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.02.2021. - 28.02.2021.

Mjesto uzorkovanja	Maslinica			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	4	12
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0024	0,0061	0,0106
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0084	0,0107	0,0141
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,344	1,420	1,514
Klorid	<b>250</b> mg/l	8,79	10,62	12,87
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,764	0,864
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,74	7,89	8,03
Elektrovodljivost	μS/cm	375	379	385
Temperatura*mjereno u lab.	o C	13,5	17,1	20,7
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,333	0,380	0,431
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,04	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	15,01	15,62	16,22
Ukupna tvrdoća	mg/l	173	176	181
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,69	9,87	10,14
TOC	mg/l	1,0170	1,1140	1,2230
Ukupni N	mg/l	0,3476	0,3743	0,4122