



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Srinjine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,010	0,014	0,017
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,011	0,021
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,795	2,270	2,745
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	18	25
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,837	0,980	1,123
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,23	7,69	8,15
Elektrovodljivost	μS/cm	409	411	413
Temperatura	o C	18,9	19,1	19,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,47	0,59	0,71
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,24	0,28
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,2	23,8	27,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Filipovići			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,011	0,018	0,024
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,022	0,065	0,107
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,685	2,039	2,393
Klorid	<b>250</b> mg/l	14	19	24
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,598	0,617	0,635
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,55	7,57	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	408	416	424
Temperatura	o C	18,9	19,0	19,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,37	0,39	0,41
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,08	0,09	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,1	23,3	26,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.12.2018. - 31.12.2018.

Mjesto uzorkovanja	Dubrava			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,021	0,021	0,021
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,108	0,108	0,108
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,970	1,970	1,970
Klorid	<b>250</b> mg/l	17	17	17
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,767	0,767	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,81	7,81	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	403	403	403
Temperatura	o C	18,3	18,3	18,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,40	0,40	0,40
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	24,0	24,0	24,0