



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorkovanja	Stomorska			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	1	36	68
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,014	0,024	0,030
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	3,015	3,127	3,315
Klorid	250 mg/l	16	18	20
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,782	1,015	1,232
pH	6,5-9,5	7,54	7,58	7,60
Elektrovodljivost	μS/cm	386	393	404
Temperatura	o C	16,2	17,1	17,7
Mutnoca	4 o NTU	1,07	1,23	1,50
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	250 mg/l	15	16	17



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.02.2018. - 28.02.2018.

Mjesto uzorkovanja	Maslinica			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,020	0,028	0,042
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	3,059	3,292	3,570
Klorid	250 mg/l	16	18	20
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,930	1,009	1,185
pH	6,5-9,5	7,57	7,65	7,77
Elektrovodljivost	μS/cm	398	407	417
Temperatura	o C	14,8	17,1	18,2
Mutnoca	4 o NTU	0,16	2,71	7,66
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	250 mg/l	15	16	17